Зарегистрирована ГУ МЧС России по Краснодарскому

краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«06» марта 2025 г.

Регистрационный № 23-08-2025-003322



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Акционерное общество "Армавирский завод резиновых изделий"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Армавирский завод резиновых изделий"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022300637325

2300637325 ИНН: 2302008970

Место нахождения объекта защиты:

352931, край Краснодарский, г Армавир, ул Новороссийская, Дом 2/4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

16.07.1968

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

Nº	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные	
		здания, сооружения,	
		производственные и	
		лабораторные помещения,	
		мастерские	
1.4.	Высота здания, м	10	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	22608	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	237384	

1.7.	Vолимостро отожой			3
<u> </u>	Количество этажей		ри жажа	
1.0.	Категория наружных устанопасности, категория здани	-	ВП ПОжа	аро-опасность
	пожарной и взрывопожарно	_ :		
	(указывается для зданий пр			
	складского назначения)	оизводственного или		
1.9.	Перечень и тип систем про		Л ртомотии	еская пожарная
1.9.	(системы противодымной з	-		ия; СОУЭ 2-го и
	сигнализации, пожаротуше	-		Внутреннее п/п
	управления эвакуацией, вну			ие; Наружное п/п
	противопожарные водопрог			ние, паружное п/п
	противоножарные водопрог	ооды)		ант К-150
			тидр	ант К-130
2.	Оношло номорио	TO NUCLO HOODOHOTTO	na no 062 022	
2.	_	го риска, проведенна		
	`	•	расчет пожарного риска. В разделе указываются	
	I -	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для		
	1	но-технических и орган ого значения уровня по		
		тип систем противопож		
D /	соответствии с положениям			
	соответствии с положениямі 23-ФЗ «Технический реглам	_		
	тверждения обеспечения по:			
	тверждения обсепечения пол ионерного общества «Арман	-		-
	ионерного оощества «Армав дресу: 352931, Краснодарскі			
	дресу. 332331, красподарскі оведен расчет по оценке пож		-	•
1 *	иска в зданиях не превышает		•	-
PH	22.07.2009 года № 123-ФЗ	•	-	
	безопасности» и составляе	•	-	-
мer	оприятий: - не допускать из			
_	проведении расчетов по опр		-	•
	евременный ремонт, техниче			
3.	T -	го ущерба имуществу		
٥.	(Заполняется самостоятель		_	_
	имуществу третьих лиц			• •
		страхования)	улгол ролгол	area Horry Marria
	Возможность уще	ерба имуществу третьих	пин отсутств	vet
4.		ении мероприятий по		
7.	безопасности, выполне			-
	ocsonachocin, bbinoshici	<u>защиты</u>	occue mba	IDON HU UUDUNIU
	Ham savans	T	W H0000	Cnamara
	Наименование	Реквизиты нормативни	-	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	документов	выполнении
l	I			

	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не
	мероприлтил	перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	выполняется
		защиты	
4.1.	Противопожарные	ч. 4 ст. 4, ст. 69 ФЗ-123 от	Выполняется
	расстояния между	22.07.2008 «Технический	
	зданиями и сооружениями	регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.1 – 5.2.12 СП	
		4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям»	
4.2.	Царужно	СП 8.13130.2020 «Системы	Выполняется
4.2.	Наружное	противопожарной защиты.	КЭТЭКНІКОПІЙС
	противопожарное водоснабжение	противопожарной защиты. Источники наружного	
	водоснаожение	противопожарного водоснабжения.	
		Требования пожарной	
		безопасности», Постановление	
		правительства РФ № 1479 от	
		16.09.2020 года «Об утверждении	
		Правил противопожарного режима	
		в РФ» (п. 48, 49)	
4.3.	Проезды и подъезды для	ч. 4 ст. 4, ст.90 ФЗ -123 от	Выполняется
	пожарной техники	22.07.2008 «Технический	
		регламент о требованиях пожарной	
		безопасности», п. 8.1, п. 8.6. п. 8.7,	
		п. 8.9 СП 4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		1	
		Требования к объемно-	
		_	
		Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям»;	
4.4.	Конструктивные и	планировочным и конструктивным	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	планировочным и конструктивным решениям»;	Выполняется
4.4.	объемно-планировочные	планировочным и конструктивным решениям»; ч. 4 ст. 4, табл. 21 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический	Выполняется
4.4.		планировочным и конструктивным решениям»; ч. 4 ст. 4, табл. 21 ФЗ-123 от	Выполняется

	опасности	защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям».	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 4 ст. 4, ст. 89, табл. 28 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.9, п. 4.4.1, раздел 5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ч. 4 ст. 4, ст. 90) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (раздел 7); Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (п. 17)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ч. 4 ст. 4, ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст. 13.1-13.4, 13.13-13.15, 14.1-14.4 СП	Выполняется

	пожаротушения,	5.13130.2009 «Системы	
	оповещения и управления	противопожарной защиты.	
	эвакуацией, внутренний и	Установки пожарной сигнализации	
	наружный	и пожаротушения автоматические.	
	противопожарные	Нормы и правила	
	водопроводы)	проектирования»; Постановление	
	водопроводы <i>)</i> 	правительства РФ № 1479 от	
		правительства т Ф № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении	
		Правил противопожарного режима	
		в РФ» (п. 10, 48,49, 54-56)	
4.8.	Размещение, управление и	ч. 4 ст. 4, ст. 83 ФЗ-123 от	Выполняется
	взаимодействие	22.07.2008 «Технический	
	оборудования	регламент о требованиях пожарной	
	противопожарной защиты	безопасности» 14.1-14.4 СП	
	с инженерными системами	5.13130.2009 «Системы	
	зданий и оборудованием,	противопожарной защиты.	
	работа которого	Установки пожарной сигнализации	
	направлена на	и пожаротушения автоматические.	
	обеспечение безопасной	Нормы и правила проектирования»	
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	Постановление правительства РФ	Выполняется
	технические мероприятия	№ 1479 от 16.09.2020 года «Об	
	по обеспечению пожарной	утверждении Правил	
	безопасности объекта	противопожарного режима в РФ»	
	защиты и	Приказ МЧС России от 18.11.2021	
	противопожарный режим	№ 806 «Об определении Порядка,	
		видов, сроков обучения лиц,	
		осуществляющих трудовую или	
		служебную деятельность в	
		организациях, по программам	
		противопожарного инструктажа,	
		требований к содержанию	
		указанных программ и категорий	
		лиц, проходящих обучение по	
		дополнительным	
1			