

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» марта 2025 г.

Регистрационный № 23-08-2025-003675



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

производственное здание(Ф5.1) Литер Т/9

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022302385808

ИНН: 2315076504

Место нахождения объекта защиты:

353971, край Краснодарский, г Новороссийск, п Верхнебаканский, ул Орловская,
Дом 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.08.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	488

1.6.	Объем здания, куб. м	1418
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации аналоговая. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа. 3. Система вытяжной противодымной вентиляции отсутствует. 4. Система внутреннего противопожарного водопровода отсутствует. 5. Система наружного противопожарного водопровода низкого давления с подземными пожарными гидрантами, установленных на кольцевую линию водопровода D-100 6. Автоматическая установка пожаротушения - в наличии.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Величина пожарного риска соответствует требованиям пожарной безопасности. Максимальная расчетная величина пожарного риска составляет $5,802 \cdot 10^{-7}$. Рассчитанное значение не превышает нормативное значение $1 \cdot 10^{-6}$, таким образом, условие безопасности выполняется. Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты: - на объекте защиты должна быть обеспечена круглосуточная работоспособность и надлежащий уровень технического обслуживания</p>	

систем противопожарной защиты; - техническое обслуживание должно осуществляться ежемесячно силами организации, имеющей соответствующую лицензию на данный вид деятельности в соответствии с регламентами, разработанными с учетом технической документации заводов-изготовителей оборудования, входящего в состав СОУЭ, АУПС; - выполненные на объекте системы противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ) должны соответствовать действующим нормативным документам по пожарной безопасности РФ; - пути эвакуации и эвакуационные и выходы должны содержаться в соответствии с требованиями, установленными «Правилами противопожарного режима в РФ» и обеспечены их геометрические размеры не менее, чем принятые в расчете по оценке пожарного риска; - архитектурно-планировочные решения должны соответствовать моделям, заданным при построении полей опасных факторов пожара; - фактическое количество людей в помещениях не должно превышать количества, заданного при расчетах времени эвакуации; - количество и вид пожарной нагрузки должны соответствовать рассмотренному типу здания; - здание обеспечивается исправными, готовыми к применению по назначению, первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в нормативном количестве; - ответственный (-ые) за пожарную безопасность, руководитель организации должны пройти обучение по пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства. При любых изменениях конструктивных либо объемно-планировочных решений Объекта, который был рассмотрен в данном расчете индивидуального пожарного риска, результаты расчетов подлежат корректировке. Система противодымной защиты – отсутствует. Система пожарной сигнализации – имеется, аналоговая. Система автоматического пожаротушения – имеется. Система оповещения и управления эвакуацией – имеется, II-го типа.

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	---

Оценка не проводилась

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется

		<p>пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.3, 4.4, таб. 1; Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 69;</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 62; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 5.2;6.3;8.4; 8.6;8.9; таблица №2,</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 8.1; 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 90;</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 4.3; п. 4.7; п. 5.2.1-5.2.5; п. 5.2.7; п. 5.3.1; п. 5.3.2; п. 5.3.4; п. 5.4.1- 5.4.4; п. 5.4.5; п. 5.4.16; п. 5.4.18; п. 5.4.20; п. 5.7.10; Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 29; 30; 31; 35; 52 (ч. 2);</p>	Выполняется

		57; 58; ст. 87 (ч. 1-3, 5-8); 88 (ч. 1-3, 8); ст. 137 (ч. 1,2,4,5); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3, п. 6.1.2, п. 6.1.3; п. 6.1.20; п. 8.1; п. 8.6; п. 8.7; п. 8.8;	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 ч.7, ст.134 ч.8, таблица № 28, таблица № 29, ст.88 ч.19, ст.89 ч.1 ч. 4 ч. 7, ст.53 ч. 2; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.3; п. 4.2.1; п. 4.2.3; п. 4.2.5; п. 4.3.4; п. 4.4.1; п. 4.4.2; п. 4.4.4; п. 4.4.10; п. 9.2.5; п. 9.2.12;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.1; п. 7.5; п. 7.8; п. 7.14; п. 7.16;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.52; ст.54; ст.56 (ч. 2); ст.83 ч.1 ч. 4 ч.5 ч.6 ч.7, ч.9; ст.84 ч.2 ч.4 ч.7-ч.11; ст. 91; ст.103; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

наружный
противопожарные
водопроводы)

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.3.3, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.7, п.13.3.8, п.13.3.9, п.13.3.10, п.13.3.11, п.13.3.13, п.13.3.15, п.13.3.17, таблица 13.3*, п.13.13.1, п.13.13.2*, п.13.13.3, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.5, п.13.14.6, п.13.14.7, п.13.14.8, п.13.14.9, п.13.14.10, п.13.14.11, п.13.14.12, п.13.14.13, п.13.15.1, п.13.15.3, п.13.15.8, п.13.15.13, п.13.15.14, п.13.15.15, п.13.15.19, п.15.1, п.15.3, п.15.4, п.16.1, п.16.2 приложение А таблица А.4 п.8, приложение А таблица А.1 п.9, приложение А п.А.3 п.А.4; СП 3.1310.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.1 - 3.5; п.4.1; п.4.4, п. 4.6-4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, таблица 2; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 4.1; п. 5.2; таблица № 2, п.6.3, п.8.4; п. 8.6; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» Раздел 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.7; Приложение А; СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите

		автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п. 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.10; Таблица 1	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.1.1; п. 13.1.4; п. 13.1.6; п. 13.1.9; п. 13.1.10; п. 13.2.1; п. 13.2.2; п. 13.3; п. 13.4; п. 13.6; п. 13.13; п. 13.14; п. 13.15; п. 14.1; п. 14.2; п. 14.3; п. 14.4; п. 17.2; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 3.1-3.5; п. 4.4; п. 4.6-4.8; п. 5.3-5.5; таблица. 2; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4.1, п.4.4, п.4.5, п.4.8, п.4.9, п.4.10, п.4.12, п.4.13, п.4.14; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» Раздел 5; СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п. 4.2, 4.6, 4.7, 4.12	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением	Выполняется

безопасности объекта
защиты и
противопожарный режим

Правительства Российской
Федерации № 1497 от 16.09.2020
года п.2, п. 21, п.3, п.4, п. 5, п.9,
п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15,
п.16, п.17, п. 171, п.23, п.25, п.26,
п.27, п.32, п.33, п.34, п.35, п.36,
п.37, п.39, п.40, п.41, п.42, п.43,
п.48, п.49, п.54, п.55, п.59, п.60,
п.70, п.71, п.72, п.73, п.79, п. 121,
п. 122, п. 123, п. 126, п. 286, п. 299,
п.392, п.393, п.394, п.395, п.396,
п.397, п.398, п.399, п.400, п.402,
п.403, п.404, п.405, п.406, п.407,
п.408, п.409, п.410, п.413,
приложение № 1, приложение № 2,
приложение № 4; СП 9.13130.2009
«Техника пожарная.
Огнетушители. Требования к
эксплуатации» П.4.1.19, п.4.1.20,
п.4.1.23, п.4.1.24, п.4.1.27, п.4.1.28,
п.4.1.29, п.4.1.32, п.4.1.33, п.4.1.34,
п.4.1.40, п.4.2.1, п.4.2.4, п.4.2.7,
п.4.2.9, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3,
п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7,
п.4.3.12, п.4.3.13, п.4.4.1, п.4.5.4.