


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«31» марта 2025 г.

Регистрационный № 23-08-2025-004611



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Медицинский центр ООО МЦ "Континент Плюс"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью медицинский центр "Континент Плюс"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1132363000813

ИНН: 2327013259

Место нахождения объекта защиты:

352750, край Краснодарский, р-н Брюховецкий, ст-ца Брюховецкая, ул Кирова, Дом
170

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	756
1.6.	Объем здания, куб. м	3168
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	<p>опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)</p>	
1.9.	<p>Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>- система противодымной вентиляции не требуется; - АУПС аналоговая имеется, исправна, прибор приемно-контрольный «Гранит - 8» расположен в здании учреждения, в помещениях без круглосуточного пребыванием дежурного персонала, вывод сигнала о пожаре АПС не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны и не требуется ; - СОУЭ 2-го типа имеется, исправна; - автоматическая установка пожаротушения не требуется; На прилегающей территории организации, на расстоянии 50 метров от здания имеется 1 пожарный гидрант, ПГ исправен, соответствует требованиям пожарной безопасности, внутренний противопожарный водопровод отсутствует, не требуется.</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Для объекта защиты - здание медицинской организации Общество с ограниченной ответственностью медицинский центр «Континент Плюс», класс функциональной пожарной опасности Ф3.4, расположенное по адресу: 352750, Краснодарский край ст. Брюховецкая, ул. Кирова, 170, расчет величины пожарного риска проводился и составляет $0,475 \cdot 10^{-7}$ год⁻¹.</p>		

3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, составляет 100000 (сто тысяч) рублей</p>			
4.	<p align="center">Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.3 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 5.2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90, ч.1 п.1 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 32, ст.88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.18. п. 4.19, п. 5.4 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 52, ст.53, ст. 84, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; раздел 7 п.7.12 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.2 ст. 90, п.3 ч.1 ст.80 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	ст. 54, ст. 62, ст.83, ст. 84, ст. 86, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	от 22.07.2008г.; СП 484.1311500.2020 глава 6, раздел 7.1; приложение А. СП 3.13130.2009; СП 8.13130.2020 п.5.2.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 46, ч.4 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г., СП 484.1311500.2020 п. 3.20, п.6.1.1.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 2, п.3, п.4, п.5, п.8, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.21, п.22, п.23, п.25, п.26, п.27, п.30, п.32, п.33, п. 35, п.36, п.37, п.39, п.40, п.43, п.48, п.50, п.54, п.56, п.60, п.63, п.66, п.71, п.72, п.77, п.78, п.118, п.119, п.392, п.393, п.394, п.395, п.396, п.397, п.398, п.399, п.400, п.403, п.404, п.406, п.407, п.409, п.413, приложение №1, №6, №7 к ППР РФ	Выполняется