Зарегистрирована ГУ МЧС России по Краснодарскому

краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«02» апреля 2025 г.

Регистрационный № 23-08-2025-004742



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание гостиницы

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Марченко Андрей Владимирович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 304231216700071

<u>04231216700071</u> ИНН: <u>231201144312</u>

Место нахождения объекта защиты:

350063, край Краснодарский, г Краснодар, ул Мира, Дом 70

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.08.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| No | Наименование разде | ла | | |
|------|---|-------------------------------|--|--|
| п/п | | | | |
| 1. | Характеристика объекта | Характеристика объекта защиты | | |
| | Наименование параметра | Значение параметра | | |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II | | |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 | | |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.2 Гостиницы, общежития, | | |
| | | спальные корпуса санаториев и | | |
| | | домов отдыха общего типа, | | |
| | | кемпингов, мотелей и | | |
| | | пансионатов | | |
| 1.4. | Высота здания, м | 36 | | |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 386 | | |
| | здания, кв. м | | | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 13906 | | |
| | | | | |

| 1.7. | Количество этажей | | | 12 |
|------|------------------------------|---|---------------|------------------------|
| | Категория наружных установ | овок по пожарной | Н | е имеет |
| 1.0. | опасности, категория здани | - | | C MIVICCI |
| | пожарной и взрывопожарно | - · | | |
| | (указывается для зданий пр | | | |
| | складского назначения) | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем про | тивопожарной защиты | Адресн | ая пожарная |
| | (системы противодымной з | - | 1 | ация, система |
| | сигнализации, пожаротуше | - | оповещения : | людей о пожаре III |
| | управления эвакуацией, вну | утренний и наружный | | типа |
| | противопожарные водопрог | воды) | | |
| | | | • | |
| 2. | <u>Оценка пожарно</u> | <u>го риска, проведенн</u> | ая на объект | ге защиты |
| | (Заполняется, если провод | цился расчет пожарного | риска. В разд | целе указываются |
| | _ | южарного риска, а такж | | |
| | дополнительных инженер | | | |
| | - | ого значения уровня по | | |
| | - | тип систем противопож | _ | |
| | _ | ного риска на объекте н | _ | |
| 3. | | <u>го ущерба имуществу</u> | _ | _ |
| | (Заполняется самостоятель | | | • • |
| | имуществу третьих лиц | 1 | цятся реквизи | ты документов |
| | | страхования) | | |
| Исхо | одя из собственной оценки, п | • • | • • | х лиц оценивается |
| | | 00 (Пятнадцать тысяч) | | U |
| 4. | | ении мероприятий по | | - |
| | безопасности, выполне | - | ооеспечива: | <u>гься на ооъекте</u> |
| | | <u>защиты </u> | | |
| | Наименование | Реквизиты нормативн | - | Сведения о |
| | противопожарного | актов и нормативных | _ | выполнении |
| | мероприятия | по пожарной безог | | выполняется/не |
| | | перечень статей (часте | • | выполняется |
| | | устанавливающих т | - | |
| | | пожарной безопасност | ги к ооъекту | |
| 1 1 | П | защиты | | D |
| 4.1. | 1 * * | ч. 1 ст. 69 Федерально | | Выполняется |
| | расстояния между | 22.07.2008 №123-ФЗ « | | |
| | зданиями и сооружениями | регламент о требовани безопасности», СП 4. | - | |
| | | «Системы противої | | |
| | | «системы противон защиты. Ограни | - | |
| | | защиты. Ограни | CITIE | |
| | ' | • | | • |

| 4.2 | Норужила | распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.3, 4.11, 4.12, табл.1 ч. 1, ч. 2, ст. 62; Федерального | Румо жудотод |
|------|---|--|--------------|
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ч. 1, ч. 2, ст. 62; Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.4.4, 5.2, 5.17, 8.5, 8.8, табл.2. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | п. 1 ч. 1, ч. 3, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.3, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | п. 1, п.2 ст. 6_1; ч. 2 ст. 10; ч. 2 ст. 28; ст. 29; ч. 1, ч. 2 ст. 30; ч. 1, ч. 2 ст. 31; ч. 4 п.а) ст. 32; ст. 35; ст. 36; ст. 37; ст. 38; ст. 39; п. 1, п.3, п.4, п. 5, п.9 ст. 52; ст. 57; ст. 58; п. 1, 2, 3, 5, 6 ст. 59; ч. 1, ст. 80; ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч.11 ст. 87; ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6 ст. 88; табл. 21; табл. 22; табл. 23; табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной | Выполняется |

| | | защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.2.2, 5.2.7. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.1.2, 5.1.3, 5.6.4. | |
|------|---|--|-------------|
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | п. 1, п. 3, п. 5, п. 9, ст. 52, ч. 2 п. 2, ч. 2 п. 3, ч.3, ч.4 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.18, 4.4.3, 4.2.9, 4.2.20, 4.4.11. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | п. 3 ч. 1 ст. 80; п. 3 ч. 1 ст. 83; ч.1 ч. 3 ст. 90; Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.1, 7.2, 7.3, 7.14. | Выполняется |
| 4.7. | Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные | ч. 3, ч. 4 ст. 51; п. 3, п. 10 ст. 52; ст. 54; ст. 56; ч. 6 ст. 59; ч. 3 ст. 81; ч. 2 ст. 82; ст. 83; ст. 84; ст. 85; ст. 86; ст. 106; ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной | Выполняется |

| | водопроводы) | сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». п.13.1.1, 13.1.10, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.14.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.15.12, 13.15.14, 13.15.15, табл.13.3, приложение А п.А.4, табл. А1. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, п.16 табл.2. | |
|------|---|---|-------------|
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ч. 3, ч. 4 ст. 51; п. 3, п. 1, п. 3, п. 4, п. 5 ст. 52; ст. 54; ч. 1, ч. 2 п. 1 п.2 п.4 ст. 56; ч. 1, ч. 2, ч.3, ч.5 ст. 59; ч. 3 ст. 81; ч. 2 ст. 82; ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7 ч.9 ст. 83; ст. 84; ст. 85; ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». п.14.2, 14.3. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» п. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (д, е, ж, з, к, м, н, о), 22 (г), 23, 24, 25, 26, 27, (а, б, в, г, д), 28, 29, 30, 32, 35 (а, б, в, г, д, е, ж, и), 36, 37, 50, 54, 55, 56, 60 раздел XVIII Пункты: 392, 393, 394, раздел XIX Пункты: 395, 397 | Выполняется |

| приложение 1, 2, Пункты 400, 406, |
|-----------------------------------|
| 407, 409. Приказ МЧС России от |
| 18.11.2021 № 806 «Об определении |
| Порядка, видов, сроков обучения |
| лиц, осуществляющих трудовую |
| или служебную деятельность в |
| организациях, по программам |
| противопожарного инструктажа, |
| требований к содержанию |
| указанных программ и категорий |
| лиц, проходящих обучение по |
| дополнительным |
| профессиональным программам в |
| области пожарной безопасности» |
| Приказ МЧС России от 05.09.2021 |
| № 596 Об утверждении типовых |
| дополнительных |
| профессиональных программ в |
| области пожарной безопасности» |