

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» апреля 2025 г.

Регистрационный № 23-08-2025-005634



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Роговской муниципального образования Тимашевский район

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ СТАНИЦЫ РОГОВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022304845375

ИНН: 2353015728

Место нахождения объекта защиты:

край. Краснодарский, р-н. Тимашевский, ст-ца. Роговская, ул. Ленина, д. 86

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1967

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	3						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	285						
1.6.	Объем здания, куб. м	957						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС имеется, исправна; СОУЭ 3-го типа имеется, исправна; На расстоянии 200 м. от здания имеется 1 пожарный гидрант, исправен, соответствует требованиям пожарной безопасности. Система противодымной вентиляции не требуется. Внутренний пожарный водопровод не требуется						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении/не выполняется						

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.68 СП8.13130.2020 п.4.1, п.5.2, 8.8 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.63, п.6, ст.90. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.71 СП 4.13130.2013 п.6.1.20., п.6.1.21	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.57, ст.58,ст.87 СП 2.13130.2020 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.54, ст.53,ст.89. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.16, п.23, п.27, п.28, п.30, п.36. СП 1.13130.2020 п.4.1.3, п.4.2.1, п.4.2.3, п.4.2.4,п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.2.9, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.6 СВОД ПРАВИЛ СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» .	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.90. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.17, п.49. СВОД ПРАВИЛ СП 4.13130.2009 «Системы	Выполняется

		<p>противопожарной защиты.</p> <p>ОГРАНИЧЕНИЕ</p> <p>РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА</p> <p>НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. п.7.1., п.7.3., п.7.4., п.7.5., п.7.7., п.7.13., п.8.1., п.8.6., п.8,7., п.8.8., п.8.9.</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.54, ст.84, ст.91, ст.103, ст.83 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.54, п.55. СП 486.1311500.2020 п.4.4, п.4.10. СП 484.1311500.2020 п.5.8, п.5.13, п.6.1.6, п.6.2.1, п.6.6.1, п.6.6.15, п.6.6.16, п.6.6.27, п.7.2.2, п.7.5.1. СП 6.13130.2013 п.4.2, 4.4, п.4.5, п.4.7, п.4.8, п. 4.9, п.4.14.</p>	Выполняется
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.82,ст.83 СП 7.13130.2013 п.6.24.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.60. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.2, п.3, п.4, п.5, п.9, п.32, п.33, п.35, п.56, п.60, п.393, п.394, п.400, п.402, п.403, п.406, п.407, п.409. СП 7.13130.2013 п.4.1, п.5.1, п.5.2. № 370-ФЗ от 24.09.2022 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"</p>	Выполняется