Зарегистрирована ГУ МЧС России по Краснодарскому

краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» апреля 2025 г.

Регистрационный № 23-08-2025-005783



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 х. Тельман муниципального образования Гулькевичский район имени Героя Советского Союза В.И.Ермолаева.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 Х.ТЕЛЬМАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И.ЕРМОЛАЕВА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022303587745

Место нахождения объекта защиты:

ИНН: 2329010415

край. Краснодарский, р-н. Гулькевичский, х. Тельман, ул. Шукшина, д. 24

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.10.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	I	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания	
		общеобразовательных	
		организаций, организаций	
		дополнительного образования	
		детей, профессиональных	

		образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3436
1.6.	Объем здания, куб. м	22558
1.7.	Количество этажей	3
	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро- опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Приточная противодымная вентиляция (системы ПД1, ВД1) с применением блочных установок и вентиляторов производства фирмы "NED". Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеет прибор оповещения состоящий из: блок бесперибойного питания ИБП Ірроп Васк Васіс1050 S - 1 шт; настольный трансляционный микшерусилитель 180Вт (ALT - 180Вт.) - 1шт; громкоговоритель настенный 3 Вт AWS - 03L (или звуковая колонка) - 56 шт., громкоговоритель рупорный НМ-30т. Мощность до 10 Вт 5шт., микрофон (ALERTOAM-01C) - 1 шт. Прибор управления оповещением "ГРАНД МАГИСТР 16" - 2 шт. предназначен для трансляции как предварительно записанного речевого сообщения при возникновении пожара или других экстремальных ситуаций

		Наружный противопожарный	
		водопровод имеет пожарный	
		резервуар состоящий из двух	
		емкостей объёмом 80 куб.м	
		воды каждая, соединенный	
		трубопроводом с насосной	
		станцией в которой	
		установлено оборудование для	
		раздачи воды из резервуара на	
		пожарные гидранты	
		расположенные на территории	
		школы, в количестве 4 шт. 9	
		эвакуационных выходов и 2	
		выезда. Первичные средства	
		пожаротушения огнетушители	
		в количестве - 32 шт. (ОП-5 -	
		25 шт., ОУ-1 - 7 шт.)	
		Самоспасатель фильтрующий	
		ГДЗК "ГАРАНТ-1"	
		предназначенный для защиты	
		органов дыхания зрения	
		кожный покровов от	
		токсичных продуктов горения	
		и аэрозолей.	
	1		
2.		иска, проведенная на объекте защиты	
	1 '	я расчет пожарного риска. В разделе указываются	
	1 -	рного риска, а также комплекс выполняемых	
	_	ехнических и организационных мероприятий для	
	•	вначения уровня пожарного риска, в том числе	
		систем противопожарной защиты)	
		Не проводилась	
3.		церба имуществу третьих лиц от пожара	
		исходя из собственной оценки возможного ущерба	
	имуществу третьих лиц от 1	ожара, либо приводятся реквизиты документов	
	<u> </u>	страхования)	
		Не проводилась	
4.		и мероприятий по обеспечению пожарной	
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте		
	защиты		
	Наименование Ре	визиты нормативных правовых Сведения о	
		'	

звукового оповещения.

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130: п.п. 4.1, 5.2, 8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013: п.п. 7.1, 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013: п. 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020: п.п. 4.2.13 - 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п.п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009: п.п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7 СП 484.1311500.2020: п.п. 6.1, 6.2. СП 7.13130.2013: п. 8.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	СП 484.1311500.2020: п.п. 6.3, 6.6	Выполняется

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧ806С России от 18.11.2021. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п.п. 2 - 4, 5-12, 15-17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54-56, 60, 65, 73, 392-394, 397, 403, 407, 408, 409.	Выполняется