

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» апреля 2025 г.

Регистрационный № 23-08-2025-005879



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Проходной №1 Лит. "А"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1072302001310

ИНН: 2302055137

Место нахождения объекта защиты:

край. Краснодарский, г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 147/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03.12.1948

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	134

	здания, кв. м								
1.6.	Объем здания, куб. м		626						
1.7.	Количество этажей		1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Автоматическая установка пожарной сигнализации (безадресная). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 69, часть 1. СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 69, часть 1. СП	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 69, часть 1. СП	Выполняется							

	зданиями и сооружениями	4.13130.2013 п. 4.3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 65.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 62, ст. 68. СП 8.13130.2020 п. 5.2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 48, п. 49.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 71, п. 72. СП 4.13130.2013 п. 8.1.1, п. 8.1.4, п. 8.1.6, п. 8.1.7.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 57; ст. 58; ст. 87; ст. 88, ст. 134 ч. 1, 2; ст. 137. СП 2.13130.2020 п. 5.4.5, п. 6.6.1.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 53; ст. 89. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 16, п. 27, п. 28, п. 36, п. 37. СП 1.13130.2020 п. 4.1.2, п. 4.2.9, п. 4.2.18, п. 4.2.21, п. 4.2.22, 4.3.7, п. 4.3.2, п. 7.1.3, п. 7.1.5, п. 7.13.2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 48, п. 49. СП 4.13130.2013 п. 7.1.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 54; ст. 83, ст. 84; ст. 91; ст. 103. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п. 55, п. 57, п. 60, п. 61, п. 62, п. 63, п. 64. СП 5.13130.2009 п. 13.1.11, п. 13.3.1., п. 13.3.4., п. 13.3.12., п. 13.13.1., п. 13.13.2., п. 13.13.3., п. 13.14.5., п. 13.15.7., п.	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	13.15.13., п. 15.1., п. 15.2. СП 3.13130.2009 п. 3.1, п., п. 3.3, п. 3.4., п. 4.1, п. 4.4, п. 5.3, п. 6, п. 7. СП 6.13130.2013 п.4.8., п.4.9., п.4.14.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 82. СП 7.13130.2013 п. 4.1.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 60. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 14, п. 16, п. 27, п. 32, п. 33, п. 35, п. 60, п. 66, п. 73, п. 393, п. 394, п. 400, п. 402, п. 403, п. 404, п. 406, п. 407, п. 409. СП 7.13130.2013 п. 4.1, п. 5.1.	Выполняется