Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«23» апреля 2025 г.
Регистрационный № 23-08-2025-005907

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Складской комплекс с АБК
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1172375007441 ИНН: 2311230201

Место нахождения объекта защиты:
край Краснодарский, г Краснодар, п Дружелюбный

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.06.2020
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	13879

1.6.	Объем здания, куб. м	179387
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-го типа, внутренний противопожарный водопровод, наружный противопожарный водопровод

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

В соответствии положениям ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в результате проведённого расчета, риск не превышает значение Rm max=4,476*10-7 -> 1* 10-6, безопасность считается обеспеченной согласно ст. 53 настоящего Федерального закона.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Согласно заключенному договору страхования от 17.062024 №242500-140-000107, сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 650000000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.6.1.2 табл.3 п.6.11.3, п.4.3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.5.3, п.6.1, п.5.18, п.6.3, п.4.4, п.8.6, п.8.4, п.8.10, п.8.12, СП 8.13130.2020 ст.62, ч.1-3 ст.68 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.6, п.8.9, СП 4.13130.2013 ч.5,7 ст.98 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.32, ч.1,2. ст.57, ч.2 ст.58 ч.2 ст.87 табл.21 ч.6 ст.87 табл.22 ч.1, ч.2, ч.4 ст.137 ч.7, ч.9, ч.14 ст.88 ч.5 ст.134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности п.6.2.1 табл. 6.3 п.5.4.3, п.5.2.2 п.5.2.1, п.5.2.4, п.5.4.7, п.6.6.1, п.5.2.6, СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.1 ст.53 ч1, ч.3, ч.7, ч.11, ст.89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности п.4.2.4, п.4.2.6, п.4.2.7, п.6.2.1, п.4.2.5, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.6.1.12, п.6.1.1, п.8.1.2, п.8.1.4, таблица 15, п.8.1.2, п.8.1.3, п.8.1.4, п.9.3.2 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.7.3, СП10.13130.2020 п.7.1.6, п.7.2, п.7.3, п.7.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	п.5.2.18 СТО 37612399.003.2013 ч.1, ч2. ст.138 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности п.4.1, п.6.2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.6.4, п.6.8, п.6.10, п.6.11, п.6.13, п.6.22, п.6.14, п.6.16, п.6.18, п.6.23, п.6.24 СП 7.13130.2013 п.7.2.4, п.7.2.12, п.7.5.11 п.7.11.11 СП.60.13330.2012 п.4.1, п.4.4, п.3.3, СП 3.13130.2009 П.4.4 СП 486.1311500.2020 п.7.5, п.6.2.5, п.6.2.10, п.6.2.1, п.12.9, п.12.3, п.6.1.6, п.15.1, п.12.5, п.14.2.1 СП 10.13130.2020 ст.82, ст.106 ч.1,2 ст.107 ч.2,3,4 ФЗ.123-22.07.2008 п.9.1 СНиП2.04.01-85 ГОСТ Р 12.4.026-2001 НПБ 160-97 п.6.8, СП 6.13130.2021	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.13130.2009 Федеральный закон №123 от 22.07.2008	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.