Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» мая 2025 г.
Регистрационный № 23-08-2025-007495

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022304747651 ИНН: 2352027544

Место нахождения объекта защиты:
край. Краснодарский, р-н. Темрюкский, п. Стрелка, ул. Полевая, д. 2А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.1970
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса |

| | | |
|---|---|---|
| | | образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 6 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 28 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 2508 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | ДН пониженная пожаро-опасность |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Система автоматической пожарной сигнализации типа ППКОП «Гранит-2»;-1 шт. Прибор приемно-контрольный охраннно-пожарный «Стрелец-монит оринг»-1 шт. Оповещатель звуковой «Соната» - 6 шт. Оповещатель Блик световой с надписью «Выход» -16 шт. Извещатель пожарный дымовой ИПР212-66 -94 шт. Система оповещения и управления эвакуацией людей (МПЗ, FM- тюнер, Bluetooh) ТУ – 250М. Эвакуационное аварийное освещение административного здания и здания пищеблока. Акт № 1 от 04.03.2022. |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Вероятность пожара - 0,00734 Вероятность присутствия людей-0,66 Вероятность эвакуации людей -0,8. Вероятность эффективной работы технических решений противопожарной защиты-0,8704 Вероятность предотвращения ОФП на людей в | | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| объекте равна- 01 Вероятность эвакуации по эвакуационным путям- 0,8 Вероятность эвакуации по наружным эвакуационным лестницам, переходам в смежные секции здания- 01 1) Т, С -70 ; О2,кг/м -0,226; СО2, кг/м – 0,11; СО, кг/м - 0,00116; HCI,кг/м - 2,3Е-5; АТ,Вт/м -1400 2) Рт 01-2.95; рт 02-6.12 рт 03-1.49; 3) Вывод: расчет времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара проведен согласно приложениям № 6 Порядок проведения расчета и математические модели для определения времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара» к Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности. 4) Система противопожарной защиты «Гранит-2»; 5) Система передачи сигнала «Стрелец-Мониторинг». 6) Система оповещения. Эвакуационное освещение. | | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | |
| 1800000 | | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями СП 4.13130.2013 выполняется | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Наружное противопожарное водоснабжение СП 8.13130.2020 выполняется | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Проезды и подъезды для пожарной техники СП 4.13130.2020 выполняется | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности СП 4.13130.2013 выполняется | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы СП 1.13130.2020 выполняется | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара СП 1.13130.2020 выполняется | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) СП 484.1311500.2020 выполняется | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития СП 1.13130.2020 выполняется | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим ГОСТ 12.1.0004-91 ССБТ Постановление правительства РФ от 16.09.2021 года № 1479 выполняется | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.