Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«28» мая 2025 г.
Регистрационный № 23-08-2025-007889

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
здания административно-бытового назначения - Общества с ограниченной ответственностью «Кубань-Акрилат»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с Ограниченной Ответственностью "Кубань-Акрилат"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1172375063145 ИНН: 2369005757

Место нахождения объекта защиты:
край Краснодарский, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Гибридная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
24.06.2024
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	7

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	950
1.6.	Объем здания, куб. м	2280
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации (аналоговая и адресная); Система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре –2 типа; Наружный противопожарный водопровод (ПГ-7шт.)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска на объекте не проводился.	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
На основе собственной оценки, ущерб имуществу третьих лиц оценивается в 400 000 (триста тысяч) рублей.	

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.1., п.4.2., п.4.3, п.6.1.1., п.6.1.2. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.68 СП8.13130.2020 п.5.2 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.48, п.410, п.411, п.413. СП10.13130.2020 п.7.6.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.63 п.6, ст.90. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.71 СП 4.13130.2013 п.6.1.20., п.6.1.21	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.57, ст.58, ст.87, ст.88 ч.1,19, ст.134 ч.1-8, 12, ст.136, ст.137. СП 2.13130.2020 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.54, ст.53, ст.89. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.16, п.23, п.27, п.28, п.30, п.31, п.36. СП 1.13130.2009 п.4.1.3, п.4.2.1, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.2.9, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.6, п.5.3.1, п.5.3.3, п.5.3.8. СВОД ПРАВИЛ СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» .	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.90. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.17, п.49. СВОД ПРАВИЛ СП 4.13130.2009 «Системы	Выполняется

		противопожарной защиты. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. п.7.1., п.7.3., п.7.4., п.7.5., п.7.7., п.7.13., п.8.1., п.8.6., п.8,7., п.8.8., п.8.9.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.54, ст.84, ст.91, ст.103. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.54, п.55. СП 486.1311500.2020 п.4.4, п.4.10. СП 484.1311500.2020 п.5.8, п.5.13, п.6.1.6, п.6.2.1, п.6.6.1, п.6.6.15, п.6.6.16, п.6.6.27, п.7.2.2, п.7.5.1. СП 6.13130.2013 п.4.2, 4.4, п.4.5, п.4.7, п.4.8, п. 4.9, п.4.14.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.82. СП 7.13130.2013 п.6.24.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	СП 117.13330.2011 «Общественные здания административного назначения» п.6.1.1., п.6.1.3., п.6.2.1., п.6.2.2., п.6.2.3., п.6.2.4., п.6.3.2., п.6.3.4., п.6.3.11. СП 4.13130.2013 п.6.1.40., п.6.1.41, п.6.42 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.60, ст.105. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.2, п.3, п.4, п.5, п.9, п.32, п.33, п.35, п.56, п.60, п.393, п.394, п.400, п.402, п.403, п.406, п.407,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.409. СП 7.13130.2013 п.4.1, п.5.1, п.5.2.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.