

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» июля 2025 г.

Регистрационный № 23-08-2025-011135



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и
автостоянкой

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик
«ТелекомСтрой»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1137746698275

ИНН: 7708794240

Место нахождения объекта защиты:

край Краснодарский, г Краснодар, ул Уральская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.10.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.3 Многоквартирные жилые дома
1.4.	Высота здания, м	68
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	479
1.6.	Объем здания, куб. м	199265
1.7.	Количество этажей	22

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>- система противодымной вентиляции имеется, исправна;</p> <p>- АУПС адресная имеется, исправна; - СОУЭ: жилая дои и апартамент-отель - 1-го типа, встроенно-пристроенные офисные помещения, помещения фитнес центра и автостоянка - 2-го типа имеется, исправна; - АУПТ спринклерная (помещения автостоянки помещения апартамент-отеля) имеется, исправна; ВПВ имеется (жилой дом и апартамент-отель 3 струи по 2,6 л/с, автостоянка - 2 струи по 5,2 л/с, фитнес центр – 1 струя 2,6л/с.), исправен; НПВ – На удалении не более 200 м имеются пожарные гидранты (расход 40л/с).</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p align="center">Расчёт по оценке пожарного риска не выполнялся.</p>		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась.</p>		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 66, ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.3, п.6.11.2, п. 8.1, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9 СП 4.13130.2020.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 98, ст. 99 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.4, п. 5.4, п. 5.13 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.1 ст. 90 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 8.1, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9 СП 4.13130.2020.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 32, ст. 57, ст. 58, ч.1, ч.2, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 87, ст. 88, ч.5, ч.6 ст. 134, ч.1, ч.2, ч.5 ст. 137, табл. 22 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.2.5, п. 4.2.7 СП 1.13130.2020; п. 5.2.7, п. 5.3 2, п. 5.3.3, п. 5.4.16, п. 5.4.16, п. 6.3.1, п. 6.5.1, п. 6.7.1, п. 6.7.2 СП 2.13130.2020; п. 5.1, п. 5.2.4, п. 5.2.7, п. 6.11.8 СП 4.13130.2020.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.1 ст. 53, ст. 84, ст.89, ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.3.3, п. 4.4.9, п. 5.4.2, п. 5.4.3, п. 5.4.4, п. 5.4.11, п. 5.4.19, п. 8.4.3 СП 1.13130.2020; п. 5.2.7, п. 5.4.16 СП 2.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.3 ч.1 ст.80, ч.15 ст.89, ч.1, ч.2 ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.1.2, п. 4.2.9 СП 1.13130.2009; п. 7.5, п. 7.6, п. 7.12, п. 7.15, СП 4.13130.2020.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	ст. 54, ст. 56, ст. 62, ст. 84, ч.1 ч.7, ч.9 ст. 85, ст. 86, ст. 91, ст. 138	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.4. СП 486.1311500.2020; п.6. СП 484.1311500.2020; СП 3.13130.2009; п. 7, п. 8.5 СП 7.13130.2013; п. 5.2 СП 8.13130.2009; п.4.1, п. 4.2 СП 10.13130.2020.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 46, ч.4, ч.9 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 6. СП 484.1311500.2020; п. 5.2.7 ГОСТ 53296-2009.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 2, п.3, п.4, п.8, п.10, п.14, п. 15, п.16, п.17, п.18, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.31, п.32, п.33, п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п.43, п.46, п.47, п.48, п.49, п.50, п.51, п.52, п.53, п.54, п.55, п.56, п.60, п.68, п.337, п.340, п.341, п.342, п.354, п.362, п.364, п.365, п.366, п.367, п.368, п.369, п.372.	Выполняется