Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«29» июля 2025 г.

Регистрационный № 23-08-2025-012021

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

«Многоуровневая парковка по ул. Питерская, г. Краснодар», класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСК 6»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1182375071229 ИНН: 2312274561

Место нахождения объекта защиты:

350005, край Краснодарский, г Краснодар, пр-д 1-й Лиговский, Дом 3/9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.08.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	29
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	3800

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	99114
1.7.	Количество этажей	7
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- система противодымной защиты не требуется; - АУПС – не требуется (за исключением, помещений административного, административно-бытового, в том числе встроенные и пристроенные оборудуются адресной АПС с применением дымовых пожарных извещателей); - СОУЭ 2-го типа, исправна; - АУПТ – не требуется; - ВПВ – закольцованный сухотруб с обратными клапанами у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной техники имеется (2 струи по 2,6 л/с), исправен; - НПВ - На удалении не более 200 м имеются пожарные гидранты.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчёт по оценке пожарного риска не выполнялся.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась.		

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; табл. 1 п. 4.3, п. 4.4, п. 6.11.2 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 5.12, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.10 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.1 п.1 ст. 90, ч.4, ч.7 ст. 98 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 8.1, п. 8.6, п.8.9 СП 4.13130.2020.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 30, ст. 31, ст. 57, ст. 58, ч. 15 ст. 88, ст. 134, ч. 4 ст.137, табл. 21. табл. 22 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 8.4.3 СП 1.13130.2020; п. 5.2.1, п. 5.2.4, п.5.3.2, п. 5.4.14, п. 5.4.15, п. 5.4.16, п. 6.4 СП 2.13130.2020; п. 7.6 СП 4.13130.2020; п. 5.1.9 СП 113.13330.2023; п. 6.1.3, п. 6.1.7, п. 6.3.2 СП 506.1311500.2021.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 13, ст.89, табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 4.2.7, п. 4.2.15, п. 4.2.16, п. 4.2.17, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.9, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.9, п. 4.4.11, п. 8.4.3, п. 8.4.4 СП 1.13130.2020; п. 5.1.44 СП 113.13330.2023.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 7.2, п. 7.3, п. 7.12, п. 7. 14, п. 7. 15, п. 7.16 СП 4.13130.2020.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 82, ч. 9 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.6. СП 484.1311500.2020; табл. 3 п. 48 СП 486.1311500.2020; п. 3.3 СП 3.13130.2020; п. 5.12, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.10 СП 8.13130.2020; п. 3.37, п. 6.1.13, п. 6.2.5, п. 14.4.2, табл. 7.2 СП 10.13130.2020; п. 5.2.20, табл. 6.2.1 СП 113.13130.2016.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 46 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП 3.13130.2020; п. 3.22, п. 5.15, п. 5.17, п. 5.20 СП 484.1311500.2020.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2, п. 3, п. 4, п. 10, п. 15, п. 23, п. 27, п. 35, п. 36, п. 37, п. 48, п. 50, п. 54, п. 55, п. 56, п. 60, п. 68, п. 73, п. 337, п. 354, п. 362, п. 364, п. 365, п. 366, п. 367, п. 369, п. 372 Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.