# Зарегистрирована ГУ МЧС России по Краснодарскому

краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«15» октября 2025 г.

Регистрационный № 23-08-2025-016685



### ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.2 (спальный корпус), Ф4.3 (административный корпус), Ф3.2 (здание столовой), Ф3.6 (здание бани)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

#### Общество с ограниченной ответственностью "Дело Спорт"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1112315001633

ИНН: 2315166028

Место нахождения объекта защиты:

353995, край Краснодарский, г Новороссийск, с Абрау-Дюрсо, ул Чехова, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.04.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

Nο

Наименование раздела

п/п 1.

## <u> Характеристика объекта защиты</u>

Наименование параметра

Значение параметра

- 1.1. Степень огнестойкости
- 1.2. Класс конструктивной пожарной опасности
- 1.3. Класс функциональной пожарной опасности

III C0

Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа,

кемпингов, мотелей и

пансионатов

- 1.4. Высота здания, м
- 1.5. Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м

1413

- 1.6. Объем здания, куб. м
- 1.7. Количество этажей

5700 2

- 1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)
- 1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

Не имеет

Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре включает следующие элементы : ПКУ «С2000М» - блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» - контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» - прибор управления оповещением «Рокот-2» - контрольнопусковой блок «С2000-КПБ» прибор приемно-контрольный «Сигнал-10» -Резервный ИБП 12В типа «СКАТ» извещатели пожарные-адресноаналоговые дымовые; тепловые; ручные; Предусмотрен внутренний противопожарный водопровод 1 пожарный кран 8

#### 2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)