Зарегистрирована ГУ МЧС России по Краснодарскому

краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» октября 2025 г. Регистрационный № 23-08-2025-016758



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 "Росинка"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 17 "РОСИНКА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 2351010957

ОГРН/ОГРНИП: <u>1052328523455</u>

Место нахождения объекта защиты:

край. Краснодарский, р-н. Тбилисский, х. Марьинский, ул. Школьная, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных
		образовательных организаций,
		специализированных домов
		престарелых и инвалидов
		(неквартирные), больницы,
		спальные корпуса
		образовательных организаций с
		наличием интерната и детских

			орга	анизаций
1.4.	Высота здания, м			6
1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		542
1.6.	Объем здания, куб. м			3745
1.7.	Количество этажей			2
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопрог	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	сигнализаци ПАК «Стре Система управлен (СОУЭ) 3- противопожа	па пожарной и (СПС), станция лец-мониторинг. оповещения и ия эвакуацией тип. Наружный арный водопровод 1 ПГ.
0,736	 Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчётная величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты составляет 736·10-8, что соответствует нормативному значению Федерального закона от 22 июл 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 			целе указываются ыполняемых мероприятий для а, в том числе ы) ащиты составляет закона от 22 июля
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
	Размер возможного ущер		лиц от пожара	исключен
4.	1 .	ении мероприятий по		
	безопасности, выполнен			-
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте	документов асности,	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	
		защиты	
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется
	расстояния между	N123-ФЗ «Технический регламент	
	зданиями и сооружениями	о требованиях пожарной	
		безопасности»: ст. 4 ч. 4, ч. 1 ст. 69.	
		СП 4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям»: п.п. 4.3, 4.4, таблица 1.	
4.2.	Наружное	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется
	противопожарное	N123-ФЗ «Технический регламент	
	водоснабжение	о требованиях пожарной	
		безопасности»: ст. 4 ч. 4, ст. 62, ч. 1	
		ст. 68. СП 8.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Наружное противопожарное	
		водоснабжение. Требования	
		пожарной безопасности»: п.п. 4.2,	
		5.2, 8.5, 8.8, 8.9, таблица 2.	
4.3.	Проезды и подъезды для	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется
	пожарной техники	N123-ФЗ «Технический регламент	
		о требованиях пожарной	
		безопасности»: ст. 4 ч. 4, ст. 90 ч. 1	
		п. 1. СП 4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям»: п.п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4,	
		8.1.7, 8.1.8, 8.1.14. СП 4.13130.2013	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям»: Не	
I	I	I I	

		соблюдается в части п. 8.1.6.	
.4.	Конструктивные и	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется
	объемно-планировочные	N123-ФЗ «Технический регламент	
	решения, степень	о требованиях пожарной	
	огнестойкости и класс	безопасности»: ст. 4 ч. 4, ст. 29, ст.	
	конструктивной пожарной	30, ст. 31, ст. 32, ст. 52 ч. 1, 5, 6, ст.	
	опасности	57, ст. 58, ст. 59 ч. 1, ст. 87 ч. 1, 2,	
		3, 5, 6, 7, 8, 11, ст. 88 ч. 1, 2, 3, 14,	
		19, ст. 134 ч. 1, 2, 3, ст. 137 ч. 1, 2,	
		4. СП 2.13130.2020 «Системы	
		пожарной безопасности.	
		Обеспечение огнестойкости	
		объектов защиты»: п.п. 4.1, 4.5, 4.6,	
		4.7, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.4,	
		5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18,	
		5.4.20, 6.7.7, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.13,	
		таблица 6.12. СП 4.13130.2013	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям»: п.п.	
		4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2,	
		5.2.6.	
5.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется
	людей при возникновении	N123-ФЗ «Технический регламент	
	пожара, эвакуационные	о требованиях пожарной	
	пути и выходы	безопасности»: ст. 4 ч. 4, ст. 52 ч. 2,	
		ст. 53, ст. 89 ч.1, 2, 3, 8, 10, 11, 12,	
		14, ст. 134 ч. 6, 7, 8, таблицы 28, 29.	
		СП 1.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Эвакуационные пути и выходы»:	
		п.п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.2.3,	
		4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.13,	
		4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18,	
		4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.25,	
		4.2.27, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,	
		4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,	
		4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12,	
		4.4.15, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,	

		5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	Федеральный закон от 22.07.2008 г. N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется
	ликвидации пожара	безопасности»: ст. 4 ч. 4, ст. 90 ч. 1 п. 2. СП 4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям»: п.п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.16.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4 ч. 4, ст. 5, ст. 51 ч. 3, 4, ст. 52 ч. 3, ст. 54, ст. 62, ст. 81 ч. 1, 3, 4, ст. 82 ч. 2, 7, ст. 83 ч. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ст. 84 ч. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, ст. 91, ст. 103. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»: п.п. 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,	Выполняется
		4.8, таблица 1 п. 11. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	
		пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной	

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	безопасности»: Не соблюдается в части п. 4.4 таблица 3 п. 42. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». п.п. 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.11, 5.21, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.6.27. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, раздел 7 таблица 2 п.1. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы	Выполняется
	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	и правила проектирования»: п.п. 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 7.1.3, 7.1.7, 7.1.13, 7.2.2.	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 г. N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 5, ст. 60. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г, №1479: п.п. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 «а», «б», «д», «е»,	Выполняется

«3», «к», «л», «м», «о», 21, 22, 23, 25, 26, 27 «а», «б», «г», «д», 30, 31, 33, 32, 34, 35 «а», «б», «в», «г», «д», «д», «в», «г», «д», «в», «з», «з», «з», «з», «з», 36, 37, 48,	
49, 54, 55, 56, 60, 392, 393 «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», 394 «а», «б», «в»,	
«г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н», «о», 395, 397, 398, 400, 402, 403, 404, 406, 407, 409, 413.	