Зарегистрирована ГУ МЧС России по Краснодарскому

краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«23» октября 2025 г.

Регистрационный № 23-08-2025-017258



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автомобильный заправочный комплекс (АЗК) № 121 Акционерного Общества «Нефтяная Компания «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ" - КУБАНЬНЕФТЕПРОДУКТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022301424408

ИНН: 2309003018

Место нахождения объекта защиты:

край. Краснодарский, р-н. Приморско-Ахтарский, г. Приморско-Ахтарск, ул. Мира,

д. 2/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.04.2005

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	III		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций		
		торговли		
1.4.	Высота здания, м	3		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	22		
	здания, кв. м			
1.6.	Объем здания, куб. м	114		
1.7.	Количество этажей	1		

	i				
1.8.	Категория наружных устано	овок по пожарной	ВН пожа	аро-опасность	
	опасности, категория здани	й, сооружений по			
	пожарной и взрывопожарно	ой опасности			
	(указывается для зданий пр	оизводственного или			
	складского назначения)				
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	1. Система	автоматической	
	(системы противодымной защиты, пожарной		пожарной сигнализации. 2.		
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и		Система оповещения и		
	управления эвакуацией, внутренний и наружный		управления эвакуацией людей		
	противопожарные водопров	при пожаре 3-го типа. 3.			
			Систем	а наружного	
			против	опожарного	
			водо	опровода.	
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты				
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются				
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых				
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для				
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)				
	·		арнои защить	ol <i>)</i>	
		Оценка не проводилась			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара				
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба				
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов				
	страхования) №GAZX12569610537000. Срок действия с 01.04.2025 г. по 31.03.2026 г.				
4					
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной				
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты				
	Наименование	Реквизиты нормативни	JX UUSBOBPIX	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных	-	выполнении	
	мероприятия	по пожарной безоп	•	выполняется/не	
	мероприятия	перечень статей (часте		выполняется	
		•	•	выполниется	
		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту			
	защиты				
4.1.	Противопожарные	Приложение 6* табли	ща № П.6.2	Выполняется	
	расстояния между	НПБ 111-98*; Раздел I			
	зданиями и сооружениями	,, ,	3		
4.2.	Наружное	Пункт 22; 23 НПБ	111_02*	Выполняется	
→.∠.	противопожарное	11ynK1 22, 23 MIID	111-20	KJIJKHILUIIIAU	
	противоножарнос				
4	1	1		i	

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья 98 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Раздел III пункт 21*; 22* НПБ 111-98*	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статья 53; 54 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ СП 1.13130	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130: п. п. 7.1 - 7.3, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статья 56 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ СП 484.1311500.2020 СП 485.1311500.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№123-ФЗ	Выполняется
4.9.	Организационно-	Статья 57;58 ФЗ от 22.07.2008г	Выполняется

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	№123-ФЗ Пункт 26; 27 НПБ 111-98*	
защиты и		
противопожарный режим		