

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» декабря 2025 г.

Регистрационный № 23-08-2025-019512



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание узловой поликлиники

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
"РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА КРАСНОДАР"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1042306436468

ИНН: 2311077377

Место нахождения объекта защиты:

край. Краснодарский, г. Сочи, ул. Горького, д. 48

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.11.2008

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2036
1.6.	Объем здания, куб. м	27611
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
В результате проведенных расчетов по оценке пожарного риска, расчетное значение не превышает нормативное: $1,598 \times 10^{-7} < 10^{-6}$ год ⁻¹			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
0 рублей			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3, табл.1 N 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.69 п.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП8.13130.2020 П. 4.1-4.5, 5.2 (Ф1-4) N 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 25.12.2023) "Технический	Выполняется

		регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.62,ст.68	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 П. 7.1, 8.1 N 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90 п. 1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 П. 5.3, п.6, п. 6.7. СП 4.13130.2013 П. 4.3, 5.5 N 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.31,ст.57, ст.58, ст.80 п. 1, ст.87, таб. 21, 22, ст. 137	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 П. 4.2, 4.3, 4.4, 7.1 N 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 П. 47 N 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90 п.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 П. 5,6,7, Приложение А N 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 25.12.2023) СП 10.13130.2020 П. 6.1, 6.2 N 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.51, 54, 62, 84, 103	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	СП 484.1311500.2020 П. 5,6,7 N 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.54, 83,103	Выполняется

	<p>работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>№ 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 5, 6, 64, 69, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 134, 137. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 1,2,3,4,5,10,13,14,15,16,23,25,27,35,54,60,116-120,392-394,397,398,406,407,409.</p>	<p>Выполняется</p>