

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» февраля 2026 г.

Регистрационный № 23-08-2026-001030



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Сельский Дом культуры поселка Советский муниципальное учреждение культуры
"Клубная система Трудового сельского поселения Ейского района"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБНАЯ СИСТЕМА
ТРУДОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1072331000081

ИНН: 2331015361

Место нахождения объекта защиты:

край. Краснодарский, р-н. Ейский, п. Советский, ул. Ленина, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.01.1959

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1.4. | Высота здания, м | 5 | |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 380 | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 2539 | |
| 1.7. | Количество этажей | 2 | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | ДН пониженная пожаро-опасность | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АПС Адресная, СОЭУ (второго типа), НПВ (гидранты) | |
| 2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | | | |
| Оценка не проводилась | | | |
| 3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | | |
| - | | | |
| 4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> | | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Выполняется. Глава 16 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной | Выполняется |

| | | | |
|------|--|---|-------------|
| | | безопасности" п.4.3 табл.1 СП 4.13130.2013 | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Выполняется Ст. 62; ст. 8 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.2 табл. 2 СП4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | п.п.1, п.1, ст. 90 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ;п. 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Выполняется. СТ.35, ст. 58, ст. 87 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.7.1. табл. 6.9; п. 6.7.10; табл. 6.12, п. 6.7.13, п.6.7.14 СП2.13130.2020 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Выполняется. Ст. 53; ст. 89 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" разделы 4.2; 4.3; 4.4; 5.1 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Выполняется. Ст. 90 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" раздел 7, п. 7.13; 7.15; 7.16 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Выполняется. Ст. 56 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" раздел 7, п.7.13; 7.15; 7.16 СП 413130.2013. Ст.60, 91 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. 1 п.11. Ст. 84, 91 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" раздел 7 табл. 2 СП 486.1311500.2009. Ст. 62, ст. 68 ФЗ-123 "Технический регламент о | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | | требованиях пожарной безопасности" п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020 | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Выполняется. Раздел 7, подразделы 7.1; 7.2 СП 484.1311500.2020 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Выполняется. ППР "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"(постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) п.2,3,4,5,9,10,12,14,16,17,21,22,23,24,30,31,32,35,36,52,54,56,60,71,73, раздел XIX. НБП "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации" п.5-31,40 | Выполняется |