

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» февраля 2026 г.

Регистрационный № 23-08-2026-001041



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное учреждение "Сельский Дом культуры станицы Должанской"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СТАНИЦЫ
ДОЛЖАНСКОЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1072331000037

ИНН: 2331015315

Место нахождения объекта защиты:

край. Краснодарский, р-н. Ейский, ст-ца. Должанская, ул. Ленина, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.11.1966

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	7

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	348	
1.6.	Объем здания, куб. м	6723	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС адресная, СОУЭ (1 типа), НПВ (гидранты)	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
1000000 руб.			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Глава 16 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3 табл. 1 СП4.13130.2013	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 62; ст. 8 ФЗ-123 требования пожарной безопасности п.5.2 табл. 2 СП.13130 2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п1; п.1; ст. 90 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";п.8.1, 8.6 СП4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.35, ст. 38, ст.87 ФЗ-123 п. 6.7.1, табл. 6.9 п.6.7.10, табл.6.12, п.6.7.12, п. 6.7.13, п.6,7,14, СП 2.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53,89, ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" разделы 4.2.4.3.4.4.5.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" раздел 7,п.7.13,7.15,7.16, СП4.13130 2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Сь.56 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" раздел 7, п. 7,13,7.15, 7.16 СП;.131302013, ст. 45,61,83,91, ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" таблица 1, п.11, таблица 3, п. 40,42 СП 486.1311.500.2020, ст. 84,91 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" раздел 7, таблица 2, СП 486.1311500.2009,ст.62,ст.68 ФЗ -123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.5.2, таблица 2, СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	раздел 7, подразделы 7.1,7.2,7.7 СП 484.1311500.2020	Выполняется

<p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>			
<p>4.9.</p>	<p>Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ППР "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утвержденные постановлением правительства РФ 1479 от 16.09.2020) п.: 2,3,4,5,9,10,12,13,14, 16,17,18,21,22,23,26,27,30,31,32,35, 36,43,49,50,52,54,55,56,60,65,71,73 раздел XIX НБП "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.5-30,31,41</p>	<p>Выполняется</p>