

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Краснодарскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«26» февраля 2026 г.

Регистрационный № 23-08-2026-002718



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АРМАВИРСКИЙ  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С  
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АРМАВИРСКИЙ  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С  
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022300630164

ИНН: 2302017685

Место нахождения объекта защиты:

352924, край Краснодарский, г Армавир, ул Новороссийская, Дом 145

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.05.1968

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов

		(неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	533
1.6.	Объем здания, куб. м	3415
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система пожарной сигнализации; 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; 3. Автоматическая установка пожаротушения; 4. Пожарный гидрант: -К-200-RU-KDA-1-45
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>На основании проведенных расчетов установлено, что расчетная величина индивидуального пожарного риска в здании объекта защиты составляет <math>9,979 \cdot 10^{-7}</math>, что не превышает нормативное значение пожарного риска <math>1 \cdot 10^{-6}</math>, установленное статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Системы противопожарной защиты, смонтированные на объекте защиты и учитываемые при расчете индивидуального пожарного риска, должны быть исправны и соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

Возможность ущерба имуществу третьих лиц отсутствует. Объект защиты на случай пожара не застрахован.

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69; СП 4.13130.2013, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.15; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 года, п. 65	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 62, 68; СП 8.13130.2020, п. 4.1, 4.2, 5.2, 5.18, 6.1, 6.3, 8.8, 10.2, 10.4, 10.5, 10.10; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020, п. 48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 90; СП 4.13130.2013, п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.7, 8.1.8; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской	Выполняется

		Федерации №1479 от 16.09.2020, п. 71	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 57, 58, 80, 87; СП 2.13130.2020, п. 4.1, 4.5, 4.6, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 6.7.1; СП 4.13130.2013, п. 4.1, 5.1.1, 5.2.2, 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, 89; СП 1.13130.2020, п. 4.1.2, 4.1.5, 4.1.7, 4.2.1 - 4.2.9, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1 - 4.3.7, 4.3.12, 4.4.1 - 4.4.17, 5.1.1 - 5.1.3, 5.2.2, 5.2.4, 5.3.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 9.1.1, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.7, 9.3.8; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020, п. 27	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 80, 90; СП 4.13130.2013, п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.7, 7.13, 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.5, 51, 52, 54, 81, 83, 84, 91, 103; СП 3.13130.2009, п. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.2 - 5.5, раздел 7; СП 8.13130. 2009, п. 4.1, 5.2, 8.8; СП 484.1311500.2020, п. 5.1, 5.2, 5.6, 5.8, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1, 6.2.12,	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	7.1.3; «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020, п. 54	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; СП 484.1311500.2020, п. 5.12-5.14, 6.1.4, 7.1.13, 7.2.2	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020, п. 2 - 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 54 - 56, 60, 73, 392 - 395, 397, 400, 403, 407, 408, 409, 413; Приказ от 16.12.2024 №1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа»	Выполняется