

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» марта 2026 г.

Регистрационный № 23-08-2026-003231



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств" ст-цы Старотитаровской муниципальной образования Темрюкский
район

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" СТ-ЦЫ
СТАРОТИТАРОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ
РАЙОН**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022304740776

ИНН: 2352032819

Место нахождения объекта защиты:

край. Краснодарский, р-н. Темрюкский, ст-ца. Старотитаровская, пер. Почтовый, д.
11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1965

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования

		детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1378
1.6.	Объем здания, куб. м	1378
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией в 2023 году</p> <p>Прибор приёмно – контрольный охранно-пожарный Рубеж 2ОП, прот..R3 – 1 шт. Блок индикации и управления РУБЕЖ БИУ.- 1. – 1 шт.</p> <p>Оповещатель световой адресный « ВЫХОД» - ОПОП 1-8 « Выход» - 3 шт.</p> <p>Установлен извещатель пожарный дымовой ИП 212-64 прот.R3 – 25 шт. Установлен извещатель пожарный ручной ИПР -513-11ИКЗ-А – 3 шт.</p> <p>Моноблок ППУ Sonar настенный на 20 зон SMPM-100 – 1 шт.</p> <p>Микрофонная консоль Sonar SMRM-4- 1 шт.</p> <p>Громкоговоритель трансляционный настенный DMS 103W – 5шт.. Извещатель пожарный дымовой -25 шт.</p> <p>Установлен оповещатель светозвуковой красно- белый ОПОП 124-7 – 1 шт. Прибор передачи извещений пожарный</p>

			<p>«Стрелец – Мониторинг»- 1 шт с выводом радиосигнала. Техническое обслуживание Пожарной сигнализации осуществляют: ООО «Стрелец- Мониторинг» -23. Пожарный гидрант находится на расстоянии 100 м от учреждения</p>						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>								
<p>Вероятность пожара-0,11495 Вероятность присутствия людей – 0,5 Вероятность эвакуации людей – 0,999 Вероятность эффективной работы технических решений противопожарной защиты - 0,8 Вероятность предотвращения ОФП на людей в объекте равна- 0,99999901 Вероятность эвакуации по эвакуационным путям -0,999 1) ППЗ ОФП : Т, С-70 ; O₂,г/м³-0,226; CO₂,кг/м-0,11; CO, кг/м³- 0,00116;HCl.кг/м³-2,3E-0,5; Тепловой поток :кВт/м²-1,4 2) Расчет значения пожарного риска: Q_B =2,088 x 10⁻⁷<1x10⁻⁶ 3) Система противопожарной защиты Рубеж – 2 ОП Тип –ОПП- адресный 4) Система передачи сигнала: ПАК « Стрелец- Мониторинг» СОУЭ : 2 типа</p>									
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>								
<p align="center">1 400 000 руб. 00 коп.</p>									
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" data-bbox="240 1603 1556 1939"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1603 679 1939">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th data-bbox="679 1603 1257 1939">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th data-bbox="1257 1603 1556 1939">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 1939 679 2083">4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td data-bbox="679 1939 1257 2083">СП 4.13130.2013 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023)</td> <td data-bbox="1257 1939 1556 2083">Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023)	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023)	Выполняется							

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2020 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) утвержденный приказ МЧС России от 25.03.2009 №171	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130. 2009 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) СП484.1311500.2020 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	Приказ МЧС России от 31.07.2020г.№582 СП484.1311500.2020 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023)	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.4 026-2015 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	Выполняется