

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» марта 2026 г.

Регистрационный № 23-08-2026-004782



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
здания-цех по производству вина из собственного винограда ООО "ГРАНД-ВИНО"
(класс функциональной пожарной опасности Ф5.1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-ВИНО"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1032309078537

ИНН: 2315091252

Место нахождения объекта защиты:

край. Краснодарский, г. Новороссийск, ст-ца. Натухаевская, пер. Родниковый, д. 31

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.08.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1

1.6.	Объем здания, куб. м	13
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ наружный противопожарный водопровод, (Автоматическая пожарная сигнализация - адресно-аналоговая, система оповещения эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, наружный противопожарный водопровод - городская сеть, внутренний противопожарный водопровод).
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
	8,395x10 ⁻⁷	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
	Оценка не проводилась	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>
		<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. ст. 69 СП 4.13130.2013 п. 6.1.2 табл. 3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. ст. 63 СП 8.13130 п. 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.8; 5.10; 5.17; 6.3; 8.5; 8.6; 8.8; 8.9; 8.10; 8.12; 8.13; 8.14	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. ст. 90 (часть 1 п/п 1); СП 4.13130.2013 п. 4.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. ст 29; 30; 31; 35; 52 (ч.5); 57; 58; 87 (ч.1-3. ч.5-8); 88 (ч. 1-3; 6; 8-9; 13; 19) СП 2.13130.2012 п. 4.3; 4.7; 5.2.1 - 5.2.5; 5.2.; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.4; 5.4.1 - 5.4.4; 5.4.54 5.4.184 5.4.20; 6.1.1 СП 4.13130.2013 п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.2, 8.1. 8.6, 8.7, 8.8	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. ст. 6 ч.1; ст. 53; ст. 84; ст. 89 СП 1.13130.2009 п. 4.1.3, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.10, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.2, 9.2.5	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	Федеральный закон № 123 "Технический регламент о	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. ст. 83 (ч.1 п/п3); ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 4.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 7.4, 7.16, 7.19	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. ст. 52 ч. 3; ст. 54; ст. 62; ст. 63; ст. 83; ст 85; ст.91; ст. 103. СП 5.13130.2009 п. 13.1.1, 13.1.4, 13.1.6, 13.1.9, 13.1.10, 13.2.1, 13.2.2, 13.3, 13.4, 13.6, 13.13, 13.14, 13.15, Раздел 14, Раздел 15, Раздел 16, Раздел 17, Приложение А СП 8.13130 п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.8, 5.10, 5.17, 6.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14 СП 10.13130.2009 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.16	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. ст. 52 часть 3, ст. 54, ст. 63, ст. 83, ст. 91. ст. 103 СП 3.13130.2009 п. 3.1 - 3.5, 4.4, 4.6 - 4.8; 5.3-5.5, Раздел 7 таблица 2 СП 484.1311500.2020 п. 6.1.1, 5.2, 7.1.5, 7.1.13	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п. 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 48, 54, 55, 56, 60, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 175, 180, 185, 186; Раздел XVIII; Раздел XIX;	Выполняется

	Приложение №1 ГОСТ 12.1.004-91 п. 1.1 - 1.9, 2.1-2.4, 3.1 - 3.5, 3.7, Раздел 4; Приложение 2.	
--	---	--