


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Краснодарскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«31» марта 2026 г.

Регистрационный № 23-08-2026-005047



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида №17 ст. Петропавловской.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 17 СТ.  
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022304131739

ИНН: 2339012620

Место нахождения объекта защиты:

край. Краснодарский, р-н. Курганинский, ст-ца. Петропавловская, ул. Ленина, д. 122

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.12.1969

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	622						
1.6.	Объем здания, куб. м	3077						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации-аналоговая; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – III типа; ВПН – не предусмотрено						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Основное здание (Лит. А): обеспечено допустимой величиной пожарного риска <math>5,754 \cdot 10^{-8}</math> 1/год, не превышающей <math>10^{-6}</math> (установленная статьей 79 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ)</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имущества третьих лиц оценивается в 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3 Постановление правительства РФ от 16сентября 2020года № 1479 п.74	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.68, СП 8.13130.2009 п.5.2 Постановление правительства РФ от 16сентября 2020года № 1479	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.63 п.6, ст.90 Постановление правительства РФ от 16сентября 2020года № 1479 п.75	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.57, ст.58, ст.87. ст.88 ч.1,19, ст.134 ч.1-8,12, ст.136, ст.137 СП 2.13130.2012 п.6.7.10 СП 4.13130.2013 п.5.2.2, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.6	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.54, ст.53, ст.89 Постановление правительства РФ от 16сентября 2020года № 1479 п.24, п.23, п.33, п.36, п. 37, п.38, п.39, п.43 СП 1.13130.2009 п.4.1.3, п.4.2.1, п.4.2.3, п.4.2.4,п. 4.2.5, п. 4.2.6, п.4.2.7, п. 4.2.8, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п. 4.3.4, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п. 4.4.6, п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.3, п5.2.4, п.5.2.5, п5.2.10, п.5.2.12, п.5.2.13, п.5.2.14, п.5.2.15, п.5.2.16, п.5.2.17, п.5.2.19, п.5.2.20, п.5.2.21, п.5.2.23, п.5.2.27	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.90 Постановление правительства РФ от 16сентября 2020года № 1479 п.24, п.56	Не выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.84, ст.91, ст.103 Постановление правительства РФ	Не выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	от 16 сентября 2020 года № 1479 п.61, п.62, п.63, СП 5.13130.2009 п.1.2, п.13.1.11, п.13.3.1, п.13.3.4, п.13.3.12, п.13.13.1, п.13.13.2, п.13.13.3, п.13.14.5, п.13.15.3, п.13.15.7, п.13.15.13, п.15.1, п.15.2 СП 6.13130.2013 п 4.2, п.4.4, п.4.5, п.4.7, п.4.8, п.4.9, п.4.14	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст.82 СП7.13130.2013 п.6.24	Не выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.60,ст.105 Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п.2, п.3, п.4, п.6, п.7, п.12, п.17.1, п.21, п.22, п.30, п.31, п.32, п.40, п.40.1, п.42, п.64, п.65, п.70, п.71, п. 461, п.462, п.468, п.470, п.471, п.474, п.475, п.478, п.480 СП 7.13130.2013 п.4.1, п.5.1	Не выполняется