

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Краснодарскому  
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«14» апреля 2026 г.

Регистрационный № 23-08-2026-006082



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**ООО "Фирма ТВС"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ТВС"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022302790542

ИНН: 2318024046

Место нахождения объекта защиты:

край. Краснодарский, г. Сочи, р-н. Лазаревский внутригородской, ул. Калараша, д.  
68

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.05.2002

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	954

1.6.	Объем здания, куб. м	10501										
1.7.	Количество этажей	1										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противопожарной защиты (адресного типа), внутренний противопожарный водопровод										
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>											
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможность ущерба имуществу третьих лиц отсутствует</p>											
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ст. 69 ФЗ № 123; п. 4.3, п. 4.4 СП 4.13130.2013, п. 65 ППР в РФ № 1479</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>ст. 62 ФЗ № 123, п. 4.1, п. 5.2, п. 8.8 СП 8.13130.2009, п. 48 ППР в РФ № 1479</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ № 123; п. 4.3, п. 4.4 СП 4.13130.2013, п. 65 ППР в РФ № 1479	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 ФЗ № 123, п. 4.1, п. 5.2, п. 8.8 СП 8.13130.2009, п. 48 ППР в РФ № 1479	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ № 123; п. 4.3, п. 4.4 СП 4.13130.2013, п. 65 ППР в РФ № 1479	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 ФЗ № 123, п. 4.1, п. 5.2, п. 8.8 СП 8.13130.2009, п. 48 ППР в РФ № 1479	Выполняется										

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 ФЗ № 123, п. 8.1 СП 4.13130.2013, п. 71 ППР в РФ № 1479	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 58 ФЗ № 123, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 6.7.1 СП 2.13130.2012	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53 ФЗ № 123, п. 4.2.1-4.2.9, п. 4.3.1-4.3.5, п. 4.4.1-4.4.17, п. 8.1.1-8.1.8 СП 1.13130.2009, п. 27 ППР в РФ № 1479	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ № 123, п. 7.1-7.3, п. 7.5, п. 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 13.1.1-13.1.12, п. 13.2.1, п. 13.3.1-13.3.18, п. 13.4, п. 12.1.1-12.5.5, п. 13.15.1-13.15.21, п. 14.1-14.6, п. 15.1-15.10, п. 16.1-16.4, п. 11.1-11.6, п. 10.4 СП 5.13130.2009, п. 1.1, п. 1.2, п. 6, п. 7 СП 3.13130.2009, п. 7.1-7.22 СП 7.13130.2013, п. 4.1, п. 5.2, п. 8.8 СП 8.13130.2009, п. 4.1-4.6 СП 10.13130.2009, п. 54 ППР в РФ № 1479	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 14.1-14.6 СП 5.13130.2009, п. 54 ППР в РФ № 1479	Выполняется
4.9.	Организационно-	п. 1-5, п. 1-24, п. 1-5, п. 1-3 Приказ	Выполняется

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	МЧС России № 1120, п. 2-4, п. 5-12, п. 15-17, 21, 22, 23, 26, 30, 31, 35, 36, 43, 52, 55-56, 60, 73, 392-394, 397, 403, 407, 408, 409 ППР в РФ № 1479
---	--