

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» апреля 2026 г.

Регистрационный № 23-08-2026-006242



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

МАЗК с участком СУГ, расположенное по адресу: Краснодарский край, город
Геленджик, 3 км Сухумское Шоссе (кадастровый номер земельного участка:
23:40:0410054:466)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПАНДА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022301207147

ИНН: 2308003520

Место нахождения объекта защиты:

край. Краснодарский, г. Геленджик, км. Сухумское шоссе 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.04.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	159
1.6.	Объем здания, куб. м	735
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная СПС, СОУЭ 2-го типа, ПДВ, АУППТ, НПВ здания операторной 10 л/с, на охлаждение АЦ ЖМТ и АЦ СУГ 15 л/с, расход воды на создание водяной завесы 23,85 л/с							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты равна $1,565 \times 10^{-7}$ Величина индивидуального пожарного риска для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта равна нулю Величина социального пожарного риска равна нулю</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Сумма возможного ущерба имуществу третьих лиц составляет не более 500000 рублей.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ч.1 ст. 69, ст. 71 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1 ст. 69, ст. 71 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1 ст. 69, ст. 71 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется							

		безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (далее-№ 123-ФЗ); п. 7.1, п. 7.2, раздел 8 СП 156.13130.2014 “Станции автомобильные заправочные Требования пожарной безопасности”(далее - СП 156.13130.2014)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 1 ст. 68 № 123-ФЗ п. 6.35, 6.37, 6.38 СП 156.13130.2014	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 № 123-ФЗ; пп. 8.1.1, 8.1.6, 8.1.7 СП 4.13130.2013; п. 6.28 СП 156.13130.2014	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	чч. 1,2, 11 ст. 87 № 123-ФЗ; п. 6.7.1, табл. 6.11 СП 2.13130.2020; п. 22*, п.п 6.9, 6.13, 6.14 СП 156.13130.2014	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	чч. 1,2 ст. 53, ст. 89, ст. 134 № 123-ФЗ; пп. 4.2.3, 4.2.18, 4.2.19, 4.3.2, 4.3.3 СП 1.13130.2020; п. 6.18 СП 156.13130.2014	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 № 123-ФЗ, п. 7.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч. 4 ст. 4, ст. 54, ст. 56, чч. 1, 4, 5, 6, 9, 11 ст. 83, чч. 1- 9, 11 ст. 84, ст. 85 № 123-ФЗ; пп. 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3 СП 3.13130.2009; п. 6.39 СП 156.13130.2014; пп. 6.1.1-6.1.3, 6.2.1 СП 484. 1311500.2020; пп. 4.3, 4.4, 4.9, 4.11 СП 486. 1311500.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	пп. 7.1.4, 7.1.7,7.1.13, раздел 7.2, 7.6, 7.7 СП 484.1311500.2020	Выполняется

	<p>противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>пп. 2, 2.1, 10, 12- 14, 16, 17,23, 25-28, 32, 35, 36, 37, 42, 49, 54-56, 60, 63, 65, 70, 71, 77 , прил. XVII ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.</p>	<p>Не выполняется</p>