

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» мая 2022 г.

Регистрационный № 24-08-2022-005934



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Дудинский детский сад комбинированного вида "Морозко"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Дудинский детский сад комбинированного вида «Мор»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1038400001111

ИНН: 8401002377

Место нахождения объекта защиты:

край Красноярский, м.р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г.п. Дудинка

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1991

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2500
1.6.	Объем здания, куб. м	1763
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ППК«Сигнал-20»; СРО «Рокот»-4; СРО «Рокот-1»; РБП«Скат»-1200М; РБП ИВЭПР-12/5; объектовая станция радиосистемы передачи извещений ППК «Стрелец»; ручной извещатель КНФ-1; УК-ВК/02; ППК«Приток-8»; РБП «Скат»-1200М; МБП-12; «Аргус Спектр»; ИО-102-26 ;ИО-102-2; «Фотон-Ш»; «Фотон-9»; БОС «Астра-С»; «Маяк»; ИП 212-41М; ручной извещатель КНФ-1; «Маяк-1»; Акустическая система АС-2 ; пожарный извещатель дымовой; пожарный извещатель тепловой; клапан дымоудаления; аварийное освещение
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска выполнен в соответствии с приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382, с учетом изменений, вносимых приказом МЧС России от 12.12.2011 г. № 749 и приказом МЧС России от 02.12.2015 г. №632. Заключение о независимой оценке пожарного риска № 09-2018-Д от 20.02.2018г. Расчетная величина</p>	

индивидуального пожарного риска составляет $0,002106 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹, что не превышает нормативное значение индивидуального пожарного риска – $1 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹. В соответствии с требованием ст. 6, п. 1, ч. 2 Федерального закона №123 –ФЗ от 22.07.2008 года пожарная безопасность объекта защиты: ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Морозко», расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Горького, д. 35 «А», считается обеспеченной.

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

00 рублей 00 копеек

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.3-4.13, 4.20, 5.2.2, 5.2.6, табл. 1, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 3.6, п. 4.3, п 5.2.таб. 2, СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пункт 5.2.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.7. СП	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	4.13130.2013	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	– СП 486.1311500.2020; – СП 484.1311500.2020; – СП 485.1311500.2020; – п: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 3.13130.2009;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности": ст. 20; Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (с изменениями на 30 апреля 2021 года); статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107, глава 26	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.: 2-19,21-37, 41-43, 48-56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394, 395-413, приложения 1 и 2; – пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.8, 4.1.23, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1, 4.4.4-4.4.10, 4.4.13-4.4.16, 4.4.18, 4.4.19, 4.4.21, 4.5.1- 4.5.4, 4.7.1-4.7.6, приложения А, Г СП 9.13130.2009	Выполняется