

«30» июня 2022 г.

Регистрационный № 24-08-2022-008614



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

торгово-офисное здание ЗАО "КрасПТМ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСПТМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022402475380

ИНН: 2463045877

Место нахождения объекта защиты:

660005, край Красноярский, г Красноярск, ул Краснодарская, Дом 40А стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.12.2005

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	30
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3243
1.6.	Объем здания, куб. м	58880
1.7.	Количество этажей	8
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС неадресного типа; СОУЭ 3 типа; АУПТ; ВПВ имеется (3 ПК); НПВ 2 ПГ (кольцевой, диаметр 150 мм)
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	расчет пожарного риска не проводился	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	не проводилась	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (п. 6.3, 6.6, 7.1)
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.2-02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (п. 2.13)
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (п. 2.9)

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности. (Раздел 2- п.5) СНИП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. (п.5.17 — 5-19, 5.21)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНИП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. (п.6.13; п.6.16; п.6.18; п.6.26; п.6.27; п.6.28; п.6.29; п.6.31; п.6.35; п.7.4).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНИП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. (п.8.11).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях. (п.3.1, 3.3) ГОСТ 12.3046-91 Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования (п.1, п.3, п.7) СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». (п.7.2.6, 7.2.15)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации . Нормы и правила. (п.3.1, 3.2, 3.3, 3.5)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	о требованиях пожарной безопасности» (п. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, статьи 32; ч. 2 ст. 54, 60; 64, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ч.6 ст. 67, ст. 69; ч. 6, ч. 9 ст. 83, ч. 1 ст. 88, ч. 1, ч. 3, ч. 9, ч. 10 ст. 89; ст. 90, ч. 2 ст. 91, ч. 4 ст. 103 (таблицы 11, 23, 24, 28) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации (п.п. 2-5, 11, 13, 16, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 50, 54, 56, 65, 67, 71, 103-115, 288, 290, 291, 297, 362, 366, 392, 393, 395, 396, 405, 407, 409) Приказ МЧС России от 18.11.2021г. №806 "Об определении порядка. видов. сроков обучения лиц. осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требования к содержанию указанных программ и категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (п.7, 11, 20, 21)	
--	--	--