Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» февраля 2023 г.
Регистрационный № 24-08-2023-002595

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Производственное здание
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Золотой Олень Плюс»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1112457000842 ИНН: 2457071903

Место нахождения объекта защиты:
663302, край Красноярский, г Норильск, ул Энергетическая, Здание 7А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
15.08.1978
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	689
1.6.	Объем здания, куб. м	2618
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, системой автоматического пожаротушения (обслуживающая организация ООО «Гейзер», согласно договору № 135/11-ТО от 01.07.2011 г.) Для целей пожаротушения в здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод и первичные средства пожаротушения (огнетушители)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка пожарного риска не проводится в связи с выполнением на объекте защиты обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года№ 123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Страхование имущества проводила страховая компания «Альфа Страхование» по договору 09.09.2022 г.	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N1 от 14.02.2020 г.) (п.п.: 4.3 (Таблица 1 (п.1)), 4.4, 4.6, 4.11); Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.69).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 68 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» СП 8.13130.2020 ('Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности) (п.п.: 4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5, п. 5.1., 5.5.2 (таблица 2); СП 10.13130.2020 (Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности) (п.: 4.1.1,4.1.7,4.1.8,4.1.10,4.1.13,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.1.16,4.2.1,4.2.4,4.2.9,4.2.10).	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 67 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 (Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям (п. 8) (с Изменением N1 от 14.02.2020 г.)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (п.5.2).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.ст.: 53 89); Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (п.п.: 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 35, 36); СП 1.13130.2020 (Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы) (п.п.: 4.2, 4.3, 4.4, 5.2)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 90);	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п.п.:3,4,5, 6, табл. 1,7, табл. 2(п.1)) СП 484.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации». СП 7.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.п.: 4, 5,6.1, 6.8, приложение А (Таблица А.1); СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п.п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5.) Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Глава 14, ст.ст. 83, 138);	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Глава 14, ст.ст. 83,138); СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной	Выполняется

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п.п.:3,4,5, 6, табл. 1, 7, табл. 2(п.1)); СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах заши ты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 5.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» ((п.п.:3.92, 3.93.13.2,13.3.13.14,15,16, 17, Приложение А); СП 7.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (п.п.: 4, 5, 6.1, 6.8, приложение А (Таблица А.1)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 5,6, главы 14,16, 18,19,23,24,26,29,33); Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (разделы I, III, V. XVI, XVIII, XIX) Нормы пожарной безопасности Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях. по программам противопожарного инструктажа,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		требований к содержанию указанных программ и категорий лиц. проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.