


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Красноярскому краю  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«06» апреля 2023 г.

Регистрационный № 24-08-2023-005268



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание акушерского корпуса Краевого бюджетного учреждения здравоохранения  
"Красноярский межрайонный родильный дом №1"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красноярский  
межрайонный родильный дом №1"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022402481342

ИНН: 2465042455

Место нахождения объекта защиты:

660119, край Красноярский, г Красноярск, б-р Солнечный, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.12.1996

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	16	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1206	
1.6.	Объем здания, куб. м	21045	
1.7.	Количество этажей	6	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС адресного типа; СОУЭ 3 типа; Срелец-Мониторинг; ВПВ (31 ПК); НПВ (2 ПГ)	
<b>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
не проводилась			
<b>3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
не проводилась			
<b>4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Ограничение	Выполняется

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 4.1-4.3; п. 4.14- 4.16; п. 4.20; п. 5.1.1- 5.1.4; п. 5.2.2; п. 5.2.4; п. 5.2.6; п. 5.5.7)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности.» (п. 4.1-4.5; п. 5.1; 5.2; п. 6.1-6.3);	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 4.1-4.5; п. 4.15-4.18; п. 4.20; п. 5.1.1- 5.1.4; п. 5.2.2; п. 5.2.6; п. 5.5.7; п. 8.1; п. 8.6; п. 8.8; п. 8.9)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» ( п. 5.1; п.5.2; п. 5.2.7; п.5.3; п. 5.4.1-5.4.14; п.5.4.16-5.4.20; п.6.7.19)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.4.2.1- 4.2.26; п.4.3; п.4.4.1-4.4.12; п.4.4.14-4.14.16; п.4.4.22; п.4.4.23; п. 5.1; п. 5.3)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется

		(7.1-7.17)	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (п. 6.1.4; п. 6.1.5; п. 6.1.8-6.1.10; п.6.1.12; п.6.1.13; п.6.1.19; п.6.1.20; п.6.1.23; п.6.1.24; п.6.1.28; п.6.2.1-6.2.7; п.6.2.10; п.6.2.13; п.6.2.14 -6.2.17; п.7.1-7.6; п.7.15; п.13.1; п.13.2; п.14.1.1-14.1.31) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» ( п.3.1-3.5; п. 4.1-4.4; п.4.6-4.8; п.5.1; п.5.5; п. 6 таб.1; п.7 таб.2) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» ( п.5.1-5.22; п. 6.1; п.6.2.1-6.2.14; п.6.3-6.5; п.6.6.1-6.6.5; п.6.6.9; п.6.6.11; п. 6.6.12; п.6.6.15; п.6.6.16; п.6.6.27; п.6.6.32; п.6.6.36-6.6.38; п. 7.1.1-7.1.5; п.7.2.2; таб. А1)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (п. 4.1-4.4; п. 4.6-4.10 таб. 1-4; п. 4.12) СП 7.13130.2013 (с изменениями №1) «Системы противопожарной	Выполняется

		защиты. Отопление, вентиляция » (п.4.1-4.3; п.5.1; п. 6.1-6.3; п.6.7-6.9; п.6.14; п.8.1-8.5)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» (п. 1-6; п.9-18; п.21-30; п. 32-37; п. 41-43; п. 48-50; п. 54-56; п. 60; п. 63; п. 65-67; п. 71-73; п. 116-119; п. 392-409; п.413) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (п. 1-27; приложение №2 п. 1.1-1.7; п. 2.1-2.9; п. 3; п. 4; приложение №3 п.1; п.2) Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Глава 1, ст.1 п. 1, 2; ст.4 п.1-4; ст.5; ст.6. Глава 4, ст.14-16. Глава 5. Глава 6, ст.20, 21. Глава 8, ст.26, 27. Глава 9, ст.28-32. Глава 10, ст.34-37. Глава 11, ст. 38-40. Глава 12, ст. 41-43, 47. Глава 13, ст. 48-50. Глава 14, ст. 51-60, 62-64. Глава 16, ст. 69. Глава 18, ст.79, 80. Глава 19, ст. 81-91. Глава 23, ст. 101-103. Глава 24, ст.105-107. Глава 27, ст.118-120, 123. Глава 29, ст.126-129. Глава 30, ст.133-136. Глава 31, ст.</p>	Выполняется

		137,138,140. Глава 32, ст. 141-143. Глава 33, ст. 144, 145) СП 9.13130.2009 Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» ( п.4.1.1- п.4.1.12; п.4.1.22-4.1.40; п.4.2.1; п.4.2.4; п.4.2.5-4.2.9; п.4.3.1-4.3.16; п.4.4.1-4.4.10; п. 4.4.12-4.4.15; п. 4.4.21; п.4.5.1-4.5.4; п.4.7.1; п. 4.7.2; п. 4.7.5; п. 4.7.6)	
--	--	---	--