Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«12» апреля 2023 г.
Регистрационный № 24-08-2023-005622

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание больницы - Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярская межрайонная детская клиническая больница №1»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1092468002582 ИНН: 2460213604

Место нахождения объекта защиты:
660037, край Красноярский, г Красноярск, ул Московская, Здание 30

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
31.07.1956
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1619
1.6.	Объем здания, куб. м	16820
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПДЗ предусмотрена объемно-планировочными решениями; АУПС неадресного типа; СОУЭ 3 типа; ВПВ - 9 ПК; НПВ-2 ПГ (ПГ -1 Московская 30, ПГ-2 Московская 31) кольцевые, диаметр 150 мм - оба в радиусе 200м)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
не проводилась	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест от 01.01.1955 №Н-102-54 (пункт 12)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест от 01.01.1955 №Н-102-54 (пункт 85) Постановление Правительства РФ от 16.09.20 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (пункт 48)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест от 01.01.1955 №Н-102-54 (пункт 85) Постановление Правительства РФ от 16.09.20 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (пункты 71, 72)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест от 01.01.1955 №Н-102-54 (пункты 18,19,48) Постановление Правительства РФ от 16.09.20 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (пункты 13, 16е)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест от 01.01.1955 №Н-102-54 (пункты 25,29,31,33,34,38,39,40,41) Постановление Правительства РФ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		от 16.09.20 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (пункт 27)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест от 01.01.1955 №Н-102-54 (пункты 39,61-63) Постановление Правительства РФ от 16.09.20 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (пункт 17)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест от 01.01.1955 №Н-102-54 (пункты 85,86,99) НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (п.4, приложение таблица 1 п.9) НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (п.5.1 таблица 2 п.11)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (пункты 3, 5, 12) НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (пункты 3.1, 3.3, 3.11-3.14)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.20 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (пункты 1-6, 8-18, 23-27, 29-32, 35-37, 41-43, 48, 50, 54-55, 60, 65, 71, 73, 116-119, 286, 288, 293, 392, 395-404, 406, 407, 409, 413) Приказ МЧС Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по программам и категории лиц, проходящих обучение по дополнительным проффесиональным программам в области пожарной безопасности. от 12.12.2007 №645 (п.12-14, 16-20, 22, приложение 3) ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123 (статьи 81-91)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.