


«22» ноября 2023 г.

Регистрационный № 24-08-2023-020700



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здания складского назначения - «Склад»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ
17 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022402479220

ИНН: 2465013253

Место нахождения объекта защиты:

край Красноярский, г Красноярск, ул Кразовская, Дом 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1981

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	837

1.6.	Объем здания, куб. м	3431	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС не адресного типа. СОУЭ 2 типа; ВПВ (нет) НПВ 1 ПГ (кольцевой, диаметр 150мм) гидрант.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
В соответствии п.3 ст. 6; 42 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», расчет риска не проводился			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
На объекте защиты выдержаны необходимые противопожарные расстояния до соседних зданий сооружений, ущерб от пожара имуществу третьих лиц не предполагается			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется

	зданиями и сооружениями	о требованиях пожарной безопасности», ст. 69; СП 4.13130.2013 пункт 4.3. Таблица 1; п.п. 2.7, 2.8 «Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. № 214.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 68. ст. 126. ст.127; СП 4.13130.2013 пункт 5.2. Таблица 2; п.п. 4.1, 4.2, 4.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14-6.16 СНИП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий; п. 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.18 – 2.30 СНИП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.5 п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.5 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; п.п. 13.7- 13.12 «Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. № 214.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90; СП	Выполняется

		4.13130.2013 пункт 7.1. пункт 8.1. пункт 8.6. пункт 8.7. пункт 8.8. пункт 8.9;п.п. 2.7, 2.8, «Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. №214.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52. ст. 53. ст. 57. ст. 58. ст. 59. ст. 80. ст. 88. Таблица 21. Таблица 22. Таблица 23; СП 2.13130.2012 пункт 5.2.7, пункт 5.4.5. пункт 6.7.1. Таблица 6.9. пункт 6.7.10. Таблица 6.12. пункт 6.7.14; СП 4.13130.2013 пункт 4.17. пункт 5.1.3. пункт 5.1.4. пункт 5.2.4, пункт 5.2.6; п.3.1.5-3.1.10«Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. № 214.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;п.п. 6.9, 6.11, 6.14 – 6.17, 6.22, 6.25, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»п.п. 3.1.13-3.1.16 «Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов	Выполняется

		Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. № 214.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5. ст. 50; СП 4.13130.2013 пункт 7.1, пункт 7.3, пункт 7.7. пункт 7.13. пункт 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.08г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5. ст. 54. ст. 68. ст. 82. ст.,83. ст. 84. ст. 86. ст. 91. ст. 103. ст. 126. ст. 127; СП 3.13130.2009 разделы 3-7. Таблица 2. СП 5.13130.2009 раздел 13. Приложение А п. А.4.Таблица А. 1. пункт 9; СП 8.13130.2009 раздел 4. пункт 5.2.Таблица 2; п.п. 3.2-3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5,4 5.5, табл. 1, табл. 2. п.п.13.23.-13.27. «Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. № 214.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 раздел 14;п.п.13.24-13.27 «Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. № 214.	Выполняется

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.20 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункты 2-6. пункт 9. пункты 11-13. пункты 15-17. пункт 24. пункты 26-32. пункты 35-36. пункты 48-49. пункты 53-56. пункты 59-60, пункт 64. Раздел XIX. Приложение № 1; п.п. 1.1-1.4. п.1.10. п.1.11. «Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. № 214.	Выполняется
------	--	--	-------------