


«30» ноября 2023 г.

Регистрационный № 24-08-2023-021906



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

корпус свинокомплекса №3

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Федеральное казённое учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 37
Главного управления федеральной службы исполнения наказаний России по
Красноярскому краю

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1032400566538

ИНН: 2458000493

Место нахождения объекта защиты:

662500, край Красноярский, г Сосновоборск, ул Заводская, Здание 12 к. 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1991

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.3 Здания сельскохозяйственного назначения
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1553
1.6.	Объем здания, куб. м	6912
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	2 ПК. Диаметр внутреннего противопожарного водопровода 51мм. На территории имеется 1 ПГ. Диаметр наружного противопожарного водопровода 150мм. На территории имеется 1 ПВ объемом 50 м3	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
не применялась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.: приложение 1,	Выполняется

		таблица 1, п. 5	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.: 2.11, 2.14 таблица 7,8, 2.20, 2.21, 2.24 СНиП 2.10.03-84 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» п.: 3.10	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.: приложение 1, п. 2, 4, 6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 2.10.03-84 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» п.: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п.: 1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.9, 2.9, 2.14, 3.1, 3.2 таблица 2, 3.8, 3.15, 3.16, 3.18 СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания» п.: 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 таблица 1, 2.41	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП 2.10.03-84 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» п.: 2.8 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п.: 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.12, 4.13, 4.28 СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания» п.: 2.29 таблица 2, 2.33 таблица 4	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП 2.10.03-84 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» п.: 2.4, 3.6, 3.10 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.: приложение 1, таблица 1, п. 2, 5, 6 СНиП	Выполняется

		2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.: 2.11, 2.14 таблица 7,8, 2.20, 2.21, 2.24 СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.: 6.1 таблица 2, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п.: 1.2, 2.9, 3.1, 3.2 таблица 2, 3.15, 3.16, 4.28 СНИП 2.09.02-85* «Производственные здания» п.: 2.7 таблица 1, 2.29 таблица 2, 2.41	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	НПБ 110-96 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара» п.: 4, раздел 2 таблица 1 СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.: 2.11, 2.14 таблица 7,8, 2.20, 2.21, 2.24 СНИП 2.10.03-84 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» п.: 3.6, 3.10 СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.: 6.1 таблица 2, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	НПБ 110-96 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара» п.: 4, раздел 2 таблица 1	Выполняется

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 121, 123, 132, 168, 169, 174, Раздел XVIII, 395, 397 приложение 1, 400, 402, 403, 406, 407, 409, 413 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 64	Выполняется
------	--	---	-------------