Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«05» декабря 2023 г.
Регистрационный № 24-08-2023-022419

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
«Лечебное исправительное учреждение № 37», ПТУ, гараж, столовая ЛИУ-37
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Федеральное казённое учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 37 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1032400566538 ИНН: 2458000493

Место нахождения объекта защиты:
662500, край Красноярский, г Сосновоборск, ул Заводская, Здание 14 к. 17

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1997
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1430

1.6.	Объем здания, куб. м	5633
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС СОУЭ II типа 6 ПК. Диаметр внутреннего противопожарного водопровода 51мм. На территории имеется 1 ПГ. Диаметр наружного противопожарного водопровода 150мм.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных и имущественных отношений с третьими лицами, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не оценивается, ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.: приложение 1, таблица 1, п. 5	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.: 2.11, 2.13 таблица 6, 2.15, 2.20, 2.24 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.: 8.13	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.: приложение 1, п. 2, 6 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.: 8.2, 8.14	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п.: 1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.9, 2.2, 2.4, 2.6, 2.9, 2.10, 2.14, 3.1, 3.2 таблица 2, 3.8, 3.15, 3.16, 3.18 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.: 1.8 приложение 4, 1.14 таблица. 1, 1.16 таблица 4, 1.29, 1.30, 2.21 таблица 18 СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания» п.: 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 таблица 1, 2.41, 2.60 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.: 6.25, 7.4, 7.5, 7.8, 7.16, 7.27, 8.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п.: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4,28 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.: 1.90, 1.91, 1.93, 1.94, 1.96, 1.97, 1.100, 1.101, 1.104, 1.105, 1.107, 1.109 таблица 9, 1.119,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		1.125 СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания» п.: 2.29 таблица 2, 2.33 таблица 4, 2.59, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.: 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.23, 6.25, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.: приложение 1, таблица 1, п. 2, 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.: 2.11, 2.13 таблица 6, 2.15, 2.20, 2.24 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.: 6.1, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п.: 1.2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2 таблица 2, 3.15, 4.16, 4.28 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.: 1.14 таблица 1, 1.29, 1.30, 1.97, 1.100, 2.21 таблица 18 СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания» п.: 2.7 таблица 1, 2.60 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.: 6.23, 6.25, 7.4, 7.5, 7.8, 7.16, 7.27, 7.28, 8.1, 8.2, 8.4, 8.12, 8.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» Раздел 4 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п.: 4.28 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» п.: 3.52 СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания» п.: 1.3 СП 5.13130.2009 «Установки	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарные водопроводы)	пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п: 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6, 13.13, 13.14, 13.15, 15, 16, 17 приложение А СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре п: 3, 4, 5, 6, 7 таблица 2 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» п.: 3.51 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.: 2.11, 2.13 таблица 6, 2.15, 2.20, 2.24 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.: 6.1, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.: 8.13 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.: 6.1, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» п: 4.48, 4.49 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п: 14	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 48, 49,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 70, 71, 73, 88, 90, 91, 92, 94, 98, 102, 121, 123, 132, Раздел XVIII, 395, 397 приложение 1, 400, 402, 403, 406, 407, 409, 413 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 64	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.