


«13» декабря 2023 г.

Регистрационный № 24-08-2023-023257



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общежитие №5

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 32 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1032401405739

ИНН: 2455022273

Место нахождения объекта защиты:

662608, край. Красноярский, р-н. Минусинский, тер. Промышленная площадка
Электрокомплекса, ул. Энтузиастов, зд. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.03.1993

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	707

1.6.	Объем здания, куб. м	4527	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС неадресного типа СОУЭ 2 типа ВПВ - 2 ПК НПВ - 1 ПГ (кольцевой, диаметр 150мм)	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
В соответствии с п. 3 ст.6, ст. 42, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" расчет риска не проводился			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
не предполагается			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69; СП	Выполняется

		4.13130.2013 пункт 4.3. Таблица 1; п.п. 2.7, 2.8 «Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. № 214.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 68. ст. 126. ст.127; СП 4.13130.2013 пункт 5.2. Таблица 2; п.п. 4.1, 4.2, 4.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14-6.16 СНИП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий;п. 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.18 – 2.30 СНИП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.5 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; п.п. 13.7- 13.12 «Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. № 214.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90; СП 4.13130.2013 пункт 7.1. пункт 8.1. пункт 8.6. пункт 8.7. пункт 8.8. пункт 8.9; п.п. 2.7, 2.8, «Правил пожарной безопасности на	Выполняется

		объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. №214.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52. ст. 53. ст. 57. ст. 58. ст. 59. ст. 80. ст. 88. Таблица 21. Таблица 22. Таблица 23; СП 2.13130.2012 пункт 5.2.7, пункт 5.4.5. пункт 6.7.1. Таблица 6.9. пункт 6.7.10. Таблица 6.12. пункт 6.7.14: СП 4.13130.2013 пункт 4.17. пункт 5.1.3. пункт 5.1.4. пункт 5.2.4, пункт 5.2.6; п. 3.1.5-3.1.10 «Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. № 214.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5, ст. 89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 6.9, 6.11, 6.14 – 6.17, 6.22, 6.25, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.п. 3.1.13-3.1.16 «Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. № 214.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.08 г.	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5. ст. 50; СП 4.13130.2013 пункт 7.1, пункт 7.3, пункт 7.7. пункт 7.13. пункт 7.16	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5. ст. 54. ст. 68. ст. 82. ст.,83. ст. 84. ст. 86. ст. 91. ст. 103. ст. 126. ст. 127; СП 3.13130.2009 разделы 3-7. Таблица 2. СП 5.13130.2009 раздел 13. Приложение А п. А.4. Таблица А. 1. пункт 9; СП 8.13130.2009 раздел 4. пункт 5.2.Таблица 2; п.п. 3.2-3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5,4 5.5, табл. 1, табл. 2. п.п.13.23.-13.27. «Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. № 214.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 раздел 14; п.п.13.24-13.27«Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. № 214.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	Федеральный закон от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5; Постановление Правительства Российской	Выполняется

противопожарный режим	Федерации от 16.09.20 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункты 2-6. пункт 9. пункты 11-13. пункты 15-17. пункт 24. пункты 26-32. пункты 35-36. пункты 48-49. пункты 53-56. пункты 59-60, пункт 64. Раздел XIX. Приложение № 1; п.п. 1.1-1.4. п.1.10. п.1.11. «Правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний» утвержденных приказом ФСИН России от 30.03.2005г. № 214.	
-----------------------	--	--