Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» декабря 2023 г.
Регистрационный № 24-08-2023-023984

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя школа»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белоярская средняя школа"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022401160022 ИНН: 2443020031

Место нахождения объекта защиты:
662178, край Красноярский, р-н Ачинский, с Белый Яр, ул Зеленая, Строение 7А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.1981
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1165

1.6.	Объем здания, куб. м	9766
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- автоматическая пожарная сигнализация ППК «Гранит-16»; - система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа Сигнал-20П SMD «Цербер GM-2» с ПЦН по GSM - система автоматической пожарной сигнализации станции СПИ «Цербер –GM-2» передачи сигнала «Пожар» на пульт пожарной части ЦППС2ПСОФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю на основе прибора «Тандем IP-И»; - наружное противопожарное водоснабжение – подземный пожарный гидрант. Расстояние до здания -5 м на запад. - первичные средства пожаротушения (огнетушители 19 шт: углекислотных – 10 шт, порошковых – 9 шт); - внутренний противопожарный водопровод (отсутствует);
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.15, 5.2.2) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п.65	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, 4.2, 8.5, 8.8, 8.9, 8.13;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 71. СП 4.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (пункт 8.1, 8.6, 8.9).	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№ 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. ст. 57, 58, 59, 87, 88, 134; - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.2.2, 5.2.7, 5.3.3, 5.4.5, 5.4.19, 6.7.15; - СП 4.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (пункт 4.1, 4.2, 5.6.2, 5.6.4)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.2, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 7.1.3, 7.12.1, 7.12.3; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479п. 14, 16 ж,к,м, 17, 23, 24, 26, 27.№ 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. ст. 57, 58, 59, 87, 88, 134;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. ст. 90; СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (раздел 7). «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479п. 26, 393.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. ст. 54, 83, 91, 103; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.1.1, 13.1.4, 13.1.6, 13.1.10, 13.1.11, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.12, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.1, 13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.8, 13.14.11, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.14, 15.1, 15.3, 15.10; - СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.3, раздел 7; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 10, 37, 42. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (пункты: 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.12)СП 484.1311500.2020	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		«Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты», утверждены Приказом МЧС России №582 от 31.07.2020 г. СП 3.13130.2009, СП 7.13130.2013. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.3, раздел 7;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (пункт 1-5, 8-16, 18, 21-25, 28-32, 34-37, 43, 48-50, 54, 56, 60, 65, 71, 73, 77, 91, 92, 395, 396, 397, 398, 402, 403, 404, 406, 407, 409, 413, раздел 18). Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		профессиональным программам в области пожарной безопасности». Приказ МЧС России России от 5 сентября 2021 г. № 596 "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями на 27.12.2018 года, (глава 1, 11, 14, статья 32, 41-44, 47).	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.