Зарегистрирована

ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«12» января 2024 г.

Регистрационный № 24-08-2024-000268



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ 48 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ" Жилое помещение (Ощежитие на 300 мест)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ 48 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022400758335

ИНН: 2428000591

Место нахождения объекта защиты:

663850, край Красноярский, р-н Нижнеингашский, пгт Нижний Ингаш, ул Центральная, Дом 1 стр. 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	I	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,	

			спальн	ные корпуса
			образователь	ных организаций с
			наличием ин	терната и детских
			орга	анизаций
1.4.	Высота здания, м			10
1.5.	Площадь этажа в пределах	пожарного отсека		1212
	здания, кв. м	_		
1.6.	Объем здания, куб. м			5135
1.7.	Количество этажей			3
1.8.	Категория наружных устан	овок по пожарной	Н	е имеет
	опасности, категория здани	й, сооружений по		
	пожарной и взрывопожарно	ой опасности		
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	Систем	иа пожарной
	(системы противодымной з	ащиты, пожарной	сигнализац	ии, технические
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и	средства	оповещения и
	управления эвакуацией, вн	утренний и наружный	управления	эвакуацией людей
	противопожарные водопров	воды)	2	2 типа
2.	_	<u>го риска, проведенна</u>		
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых			
	1	инженерно-технических и организационных мероприятий для		
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе			
	перечень и	тип систем противопож	карной защиті	ы)
	T	не проводился		
3.		<u>го ущерба имуществу</u>	_	_
	(Заполняется самостоятель			
	имуществу третьих лиц		дятся реквизи	ты документов
		страхования)		
	T	0,00		
4.		<u>ении мероприятий по</u>		_
безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться			<u>гься на объекте</u>	
	защиты			
	Наименование	Реквизиты нормативні	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	<u> </u>	выполнении
	l was a state of the state of t	по пожарной безоп	пасности,	выполняется/не
	мероприятия	_		
	мероприятия	перечень статей (часте		выполняется
	мероприятия	_	ей, пунктов), ребования	выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункт 4.14 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям". Статья 69 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статья 68 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется пункты 8.1, 8.2, 8.3 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Статья 90 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 5.13-5.17, 6.4, СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Статья 87 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статья 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пункты 6.4, 6.5, 6.6, 6.9, 6.10,6.11, 6.13,6.14, 6.15,6.16,	Выполняется

		6.17, 6.18, 6.19.6.20, 6.22, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 7.1,7.4, 7.5, 7.8, 7.9, 7.11.7.12.7.15.7.20, 7.21,7.28,7.29, 8.1, 8.2, 8.3, 8.9, 8.13, 8.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 8.1, 8.2, 8.3, 8.9, 8.13, 8.14 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" Статья 90 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статья 54 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ "N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Пункты 3.4,4, 5, 6, таблица 2 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования» Статьи 54, 83, Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-Ф3 "N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 276-ФЗ Пункты 3.4, 4, 5, 6, таблица 2 СП 3.13130.2009 "Системы	Выполняется

		противопожарной защиты. Система	
		оповещения и управления	
		эвакуацией людей при пожаре.	
		Требования пожарной	
		безопасности"	
4.9.	Организационно-	Пункты 2-6, 9-16, 17(1), 21-23,	Выполняется
	технические мероприятия	25-27, 30,32,33, 35-37,41,50, 54,55,	
	по обеспечению пожарной	56, 60, 64, 65, 70, 73, 84, 337-345,	
	безопасности объекта	349-372, 392-394, 395, 397- 400,	
	защиты и	402-404, 406- 407, 40, 413 Правил	
	противопожарный режим	противопожарного режима в	
		Российской Федерации,	
		утвержденных постановлением	
		Правительства Российской	
		Федерации от 16.09.2020 №1479	
		"Об утверждении Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации". Пункты	
		1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.9.,	
		1.10., 1.11., 3.1.2., 3.1.5.,	
		3.1.6,3.1.7., 3.1.13., 3.1.14., 3.1.15	
		3.1.17., 3.1.18 3.1.19., 3.1.20.,	
		4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5.,	
		4.1.8., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.12., 4.1.13.,	
		4.1.14., 6.1.3., 6.1.8., 6.1.9., 9.1.4.,	
		9.1.5., 9.1.10., 9.1.12., 9.1.13	
		9.1.14., 10.1.1, 10.1.2., 10.1.3.,	
		10.1.4,10.1.5,10.1.6, 10.1.9, 10.1.10.,	
		10.1.12., 10.1.13., 10.1.14., 10.1.15.,	
		10.1.19., 10.1.20., 10.1.22 10.1.23.,	
		13.1., 13.2., 13.17., 13.22., 13.24.,	
		13.25., 13.26., 13.27., 13.28., 13.29.,	
		13.30., 13.32., 13.34 13.35., 13.36,	
		13.37, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5.	