Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«03» апреля 2024 г.
Регистрационный № 24-08-2024-005211

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Крытый каток "Звездный"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМП"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022401157679 ИНН: 2443020521

Место нахождения объекта защиты:
662150, край. Красноярский, г. Ачинск, ул. Кравченко, д. 30, к. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2009
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	28
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано системой пожарной сигнализации с выводом сигнала на приёмно-контрольные приборы «Гранит 24», расположенных на посту вахтёра на первом этаже. Так же здание оборудовано Системой речевого оповещения. Электропитание приборов осуществляется от общей электросети 220В. В помещениях зданий имеются: - дымовые пожарные извещатели «ИП 212-41М» в количестве 16 штук; - извещатели пожарные тепловые «ИП 103-3-А2-1М» в количестве 14 штуки; - оповещатели световые «Выход» 11 шт; Способ оповещения о пожаре от автоматической системы пожарной сигнализации, сигнал о пожаре поступает в автоматическом режиме на пост вахтера и на пульт ЦППС 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

Не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы и противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»(с изменениями согласно приказа МЧС России от 14.02.2020 г. N 89 с 14.08.2020) (пункты 4.3-4.13, таблица 1)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования к пожарной безопасности» (с изменениями согласно приказа МЧС России от 30.03.20 N 225) (пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3-10.5, таблица 1)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы и противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

		решениям» (с изменениями согласно приказа МЧС России от 14.02.2020 г. N 89 с 14.08.2020) (пункты 7.1, 8.1)	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (с изменениями согласно приказа МЧС России от 12 марта 2020 года № 15 (пункты 6.7.15, таблицы 6.9 и 6.13)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный приказом МЧС России № 194 от 19 марта 2020 года. (пункты 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1-8.2.6)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»(с изменениями согласно приказа МЧС России от 14.02.2020 г. N 89 с 14.08.2020) (пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (Приказ МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194) (пункты 3.3, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2) СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (с	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		изменениями согласно приказа МЧС России от 27.02.2020 N 119, N 152 от12.03.2020 (пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»» (пункты5.1,5.2,5.4,5.5,5.7,5.8,5.9,5.12,5.13,.5.14,5.15,5.17,5.18,6.1.1,6.1.2,6.2.1,6.2.6,6.3.4,6.5.1,6.6.7,6.6.5,6.6.6,6.6.12,6.6.16,6.6.27,6.6.36,6.6.37,7.11, 7.1.2.)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»» (пункты 7.1.3,7.1.5,7.2.1,7.2.2,7.2.3) СП 7.13130.2013«Системы противопожарной защиты. Отопление. вентиляция и кондиционирование» (с изменениями согласно приказа МЧС России от 27.02.2020 N 119 , от 12.03.2020 N 152) (пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"(пункты2 9, 11,13,14,15,16,17,18,21,30,32,34,36, 37,41,48,50,54,55,56,60,67,71,91,92, 392-394,395,397,399,402,403,406,407,409, приложение 1 таблица 1) Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной Безопасности работников	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		организаций» утвержденные приказом МЧС от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) (пункты 1-4,5-16,22,26,27,28,31,32,35)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.