

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» октября 2024 г.

Регистрационный № 24-08-2024-017786



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Детский центр "Монтессори центр Плешковой и Шадриной"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Шадринна Ольга Александровна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 306246505200026

ИНН: 246517341143

Место нахождения объекта защиты:

край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 4Е, помещ. 130

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	59
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	393

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	1231	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Приточно-вытяжная вентиляция; ПС неадресного типа; СОУЭ2 типа; ВПН отсутствует; НПВ2 ПГ (на кольцевой водопроводной сети, диаметр 150 мм)	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
	Не проводилась		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
	не проводилась, возможность ущерба для имущества третьих лиц отсутствует		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.131300.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.4 табл.1; п.5.1.1; п.5.1.2; п.5.1.4; 5.2.2; п.5.2.6)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (п.4; п.5.2 табл.2)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"(п.8.1; п.8.6; п.8.7; п.8.8; п.8.9)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечения огнестойкости объектов защиты" (п.4.3; п.5.1; п.5.2.1-5.2.5; п.5.3.3-5.3.5; п.5.4.1-5.4.14; п.6)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (п.4; п.5.1; п.5.2; п.8.1)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.7)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (п.3; п.4; п.5.1; п.5.3;	Выполняется

	<p>оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>п.5.4; п.5.5; п.6 таб.1; п.7 таб.2); СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (п.6.2.1; п.6.3; п.6.5.1; п.6.5.4; п.6.6.1-6.6.3; п.6.6.5; п.6.6.8; п.6.6.9; п.6.6.11; п.6.6.12; п.6.6.15 таб.1; п.6.6.16 таб.2; п.6.6.18; п.6.6.19; п.6.6.27; п.6.6.32; п.6.6.36-6.6.39, таб.4, таб.5; п.7.1; п.7.2; приложение А); СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (п.4.1, таб.3); СП 7.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция" (п.4; п.5.12; п.6; п.7; п.8.1; п.8.8).</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (п.6.2.1; п.6.3; п.6.5.1; п.6.5.4; п.6.6.1-6.6.3; п.6.6.5; 6.6.8; п.6.6.9; п.6.6.11; п.6.6.12; п.6.6.15 таб1; п.6.6.16 таб 2; п.6.6.18; п.6.6.19; п.6.6.27; п.6.6.32; п.6.6.36-6.6.39; таб.4, таб.5; п.7.1; п.7.2; приложение А); СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты.</p>	<p>Выполняется</p>

		<p>Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.</p> <p>Требование пожарной безопасности" (п.4.1, таб.3); СП 7.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.</p> <p>Отопление, вентиляция и кондиционирование" (п.4; п.5.12; п.6; п.7; п.8.1; п.8.8).</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "О противопожарном режиме" (п.п.2-7; п.12; п.14; п.17_1; п.п.20-28; п.п.30-41; п.п.48-49; п.п.54-56; п.60; п.86; п.п.392-399; п.п.403-409); Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (приложение 1,2,3); Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(Глава 1, ст.1-6. Глава 4, ст.14-16. Глава 5, ст.17-19. Глава 6, ст.20-23. Глава 8, ст.26-27. Глава 9, ст.28-32. Глава 10,</p>	Выполняется

	<p>ст.34-37. Глава 11, ст.39-40. Глава 13, ст.48-50. Глава 14, ст.51-60, 62-64. Глава 16, ст.69. Глава 18, ст.79. Глава 19, ст.81-91. Глава 24, ст.105-107. Глава 30, ст.133-134. Глава 31, ст.137,138,140. Глава 32, ст.141-143. Глава 33, ст.144,145);</p> <p>СП 9.13130.2009 Свод правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (п.4.1; п.4.2.1; п.4.2.4-4.2.9; п.4.3; п.4.4.1; п.4.5).</p>	
--	---	--