


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» апреля 2025 г.

Регистрационный № 24-08-2025-004789



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Гипермаркет строительных материалов "ЛЕМАНА ПРО"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕ МОНЛИД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035005516105

ИНН: 5029069967

Место нахождения объекта защиты:

край. Красноярский, г. Красноярск, ул. 9 Мая, зд. 77А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.02.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	18900
1.6.	Объем здания, куб. м	171500
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Сигнализация (адресная), пожаротушение (спринклерное, газовое, порошковое), оповещение и управление эвакуацией 4 типа, внутренние и наружные противопожарные водопроводы									
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Значение индивидуального пожарного риска = $2,63 \cdot 10$ в минус 7 степени, что не превышает допустимого значения пожарного риска в соответствии с требованием ст. 79 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», составляющий $1 \cdot 10$ в минус 6 степени</p>										
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Полис страхования общей гражданской ответственности № 736-1874361/22 от 27.10.2024 г.</p>										
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП 4.13130.2013 п. 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 6.1.6, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.13</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное</td> <td>СП 8.13130.2009 п. 5.2, 5.3, 5.4,</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 6.1.6, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.13	Выполняется	4.2. Наружное	СП 8.13130.2009 п. 5.2, 5.3, 5.4,	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется									
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 6.1.6, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.13	Выполняется									
4.2. Наружное	СП 8.13130.2009 п. 5.2, 5.3, 5.4,	Выполняется									

	противопожарное водоснабжение	5.5, 5.11, 5.12, 8.1, 8.6, 8.7, 9.2, 9.7, 9.8, 9.10, 9.12, 9.17, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№ 123-ФЗ ст. 90 СП 4.13130.2013 п. 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 6.1.2, 6.1.20, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.13	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№ 123-ФЗ ст. 87, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 49, 50, 78, 137, 138, 142, 143, 145, табл. 21, 23 СП 4.13130.2013 п. 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 5.1.1, 5.1.2, 5.6.4, 6.1.39, 6.1.40, 6.1.41, 6.1.42, 6.1.43, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.18 СП 12.13130.2009 п. 5.1.6 табл.1Б СП 2.13130.2012 п. 5.2.7, 5.3.4, 5.4.7, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.16, 5.4.19, 5.4.20, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.6.1, 6.7.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 123-ФЗ ст. 89, 52, 53 СП 1.13130.2013 п. 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3Л – 4.3.4, 4.4.1 – 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.7, 9.1.5, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.11, 9.3.1, 9.3.2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№ 123-ФЗ ст. 90, 60, 61, 62, 63 СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.3, 7.5, 7.13, 7.14, 7.16 СП 9.13130.2009 п. 4.1.1, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.22, 4.1.24, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.36, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.16 табл. Б1 прил. А,Б,Г	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№ 123-ФЗ ст. 2, 4, 6, 54, 56, 59, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 111, 112, 113 СП 5.13130.2009 п. 5.2.2, 5.2.23, 5.7.1, 5.7.9, 5.7.10, 5.7.11, 5.7.22, 5.7.27, 5.8.1, 5.8.2, 5.9.11, 5.9.12, 5.9.13, 5.9.14, 5.9.15, 5.9.28, 5.10.1-5.10.20, 8.1.2, 8.1.3, 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.7, 9.2.8, 9.2.13, 9.2.18, 9.3.1, 9.3.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6,	Выполняется

		<p>13.3.7, 13.3.8, 13.3.13, 13.3.18, 13.4.1, 13.5.1, 13.5.2, 13.5.3, 13.5.4, 13.5.5, 13.13.13, 13.14.3, 13.14.5-13.14.13, 13.15.4, 13.15.7, 13.15.13, 14.1-14.5, 15.1, 15.3, 15.7, 15.9, 15.10, 16.1 приложение А, табл. А1 СП 3.13130.2009 п. 3.1, 3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.5 табл.1, табл.5 СП 4.13130.2013 п. 6.7.9, 6.7.10-6.7.17, 6.7.29 СП 7.13130.2013 п. 6.6-6.11, 6.18, 6.22, 6.24, 7.2, 7.3, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 7.22, 8.1, 8.5, 8.8, прил. В, табл. В1 СП 10.13130.2009 п. 4.1.1 табл. 1,2 п. 4.1.3, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.1.17, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.8, 4.2.9</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 6.13130.2013 п. 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14 СП 4.13130.2013 п. 6.9.2, 6.9.7, 6.9.15, 6.9.16, 6.9.18, 6.9.25, 6.9.26, 6.10.2.1, 6.10.2.3, 6.10.2.12 СП 5.13130.2009 п. 14.1-14.5</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 339-341, 343, 345-349, 414, 419, 420, 426, 428, 429, 430, 431, раздел 18, раздел 19. № 123-ФЗ ст. 64 Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности объекта для разработки проектной</p>	Выполняется

	документации З-40-01/10-19-СТУ п. 1-4,1	
--	--	--