Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Приморскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«14» июля 2022 г.
Регистрационный № 25-08-2022-009448

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевой наркологический диспансер" филиал г. Находка
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022502260208 ИНН: 2540011219

Место нахождения объекта защиты:
692921, край Приморский, г Находка, ул Пирогова, Дом 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
02.01.1956
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1173
1.6.	Объем здания, куб. м	4918
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС), адресно-аналоговый тип 2. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа 3. Система аварийного эвакуационного освещения

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

не проводилась

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункт 65 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 Пункт 2.12 ; пункт 1*, таблица 1 Приложение А (обязательное) СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 48, 49, 71 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 пункты 2.13, 2.15, 2.21, 2.29, 2.30, 4.6, таблица № 6 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 71, 72 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 пункт 8.2 СНиП 21-01-97* "Пожарной безопаность зданий и сооружений" пункты 2.9*, 6.19, таблица 8; пункт 2* Приложения № 1 (обязательное) СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 4, 87, 88, 134, 137 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 12, 13, 15, 16 "д,е,л", 20, 23, 25, 27 "д", 33 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; пункт 5.12-5.14*, 5.17-5.19, 7.4, 7.5, 7.7-7.9, 7.11-7.13, 7.15-7.17, 7.20, 7.21, таблицы 1,2,4*, 5 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" СНиП II-А.3 от 16.11.1954 г. "Огнестойкость строительных конструкций, зданий и сооружений"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 4, 53, 89, таблица 28 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункт 2, 5, 6, 9, 16 "ж, к, м", 23, 26, 27, 30, 31, 36, 37 "Правил противопожарного режима" утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 пункты 6.9*-6.18*, 6.22, 6.24*, 6.32*, 6.34, 6.35 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" пункты 7.74, 7.75, 7.78 СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 12, 16 "е", 17, 18, 26, 71 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пункт 8.1 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пункты 10, 14, 16 "д,е,о", 24, 29, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Техенический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 1 статьи 6, статьи 4, части 1-2 статьи 62, часть 1, части 4-6, части 8-10 статьи 83, части 1-3, части 4-11 статьи 84, часть 1 статьи 85, статьи 86 статьи 126, часть 1 статьи 127, части 1-2 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункты 3.1-3.15, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1-5.5, таблица 1, таблица 2 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пункты 13.1.1, 13.1.4, 13.1.6, 13.1.9-13.1.11, 13.2.2, 13.3.1-13.3.18, 13.4.1,13.6, 13.13.1-13.13.3,13.14.1-13.14.13, 13.15.1-13.15.21, таблица 13.3*, таблица 13.5, таблица А, СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматическое" пункты 6.1*, 6.8, 6.12-6.14, 6.16, таблица 1, таблица 3 СНиП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация здания" пункты 2.13, 2.15, 2.20, 2.21, 2.29, 2.30, 4.6, таблица № 6 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" пункты 10.1, 10.2 СНиП 2.04.05-91* "Отопление. Вентиляция и кондиционирование"	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пукнты 26, 27 "а, г", 55, 71 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерациии от 16.09.2020 № 1479, часть1 статьи 6, статья 4, часть 3, част 4, статьи 83, часть 1 статьи 84 Федерального закона то 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о тербованиях пожарной безопасности" пункт 14.1-14.6 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические"	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24-32, 35, 36, 37, 42, 43, 49, 50-52, 54-57, 60, 63, 65, 67, 77 разделы VIII, XIX Правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 ППБО 07-91 "Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения"	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.