Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Приморскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«04» октября 2022 г.
Регистрационный № 25-08-2022-013655

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Акционерное общество "Терминал Владивосток"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Акционерное Общество "Терминал Владивосток"????
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1092502001998 ИНН: 2502039781

Место нахождения объекта защиты:
692756, край Приморский, г Артем, ул Владимира Сайбеля, Дом 45

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
19.07.2012
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.3 Вокзалы
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	17773
1.6.	Объем здания, куб. м	354750
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или	Не имеет

	складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка спринклерного и дренчерного пожаротушения («СВН-К80», «СВВ-К80», «СВГ-12», «ДВН-К80»); Автоматическая установка порошкового пожаротушения (МПП(Н)-9(n)-И-ГЭ-У2); Адресно-аналоговая пожарная сигнализация (АРМ "Орион" на базе НВП Болид); Автоматическая установка газового пожаротушения (МГПТ-65-100-50П-01, МГПТ-65-100-50Э-01, МГПТ-65-100-50ПК-01, Хладон -125ХП); Внутренний противопожарный водопровод (кольцевая сеть, стальная труба водогазопроводная); Наружный противопожарный водопровод (кольцевая сеть, стальная труба водогазопроводная); Система противодымной вентиляции (ВКРН-БФ-7,1ДУ-4, ВР-280-46-6,3ДУ-8-02-Пр0, УВОП-К-В-6,3-2,); Система оповещения управления эвакуацией (SX-2000SM);
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
На объекте АО «Терминал Владивосток» предусмотрено выполнение требований нормативных документов по пожарной безопасности: В соответствии с п.3 ст.6, п.2 ст.64 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ, р.9 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 расчет пожарного риска не требуется.		

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
В соответствии с п.1 ст.64 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ Между АО «Терминал Владивосток» и СПАО «Ингосстрах» заключен Полис по страхованию имущества от всех рисков, включая перерыв в производственной (хозяйственной) деятельности № 23-81 аоТВ/2022 от 24.02.2022 г.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.69; ст.70; ст.71; ст.74 п.1); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (п.65, п.66, п.73); - СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объекте защиты Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (п.4.11, п.4.15).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.62); - Правила	Выполняется

		противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (п.48, п.49); - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п.п. 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.9, 5.11, 5.13, 5.18, 7.1-7.8, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 9.1-9.4, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.13, 9.17, 10.1-10.9).	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.63, ст.90, ст.98,) - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (п.71, п.72); - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям» (п.81, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.29, ст.31, ст.34-37, ст.87, ст.88, ст.134, ст.137); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		сентября 2020 г. № 1479 (п.13, п.15, п.16, п.20, п.23-25, п.29, п.33); - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п.п. 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, 6.6, 6.7).	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.40, ст.51-55, ст.84-85, ст.89); - ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия (п.9.2.2, п.9.3.9); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (п.14, п.16, п.23, п.26-29, п.31, п.36, 37); - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 8.3; 9.1, 9.2, 9.3, 9.4).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст.22); - Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.90); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (п.26, п.48, п.49).	Выполняется
4.7.	Системы	- Федеральный закон от	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст.3, ст.22, ст.26, ст.37;) - Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.83-84, ст.86-89, ст.91, ст.103, ст.104, ст.112-113); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (п.10, п.36-37, п.48-50, п.54-56); - ГОСТ 12.4.009-83*Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5); - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (п.3.3-3.5, п.4.1-4.8, п.5.1-5.5, п.6, п.7); - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты, Ограничение распространения пожара на объекте защиты Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (п.п. 4.1-4.6, 4.11, 4.13-4.27, 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.13, 5.1.14, 5.4.2, 5.4.2.2, 5.4.2.3, 5.4.2.4, 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.4.4.1, 5.4.4.2, 5.4.4.3, 5.4.4.4, 6.1.2, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.10-6.1.26, 6.2.1-6.2.18, 6.3.1-6.3.6, 6.3.9-6.3.15, 6.4.1-6.4.8, 6.4.9-6.4.57, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.7, 6.5.10, 6.5.18, 6.5.19, 6.6.1-6.6.8, 6.7.1-6.7.8, 6.9.1-6.9.8, 6.9.18, 6.9.23, 6.9.24, 6.9.25, 6.9.26,		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		6.11.3, 6.11.4, 6.11.5, 6.11.6, 6.11.7, 6.11.9, 6.11.10, 6.11.11, 6.11.12, 6.11.13, 6.11.14, 6.11.19, 6.11.20).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.51-52); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (п.26-27, п.29, п.37); - ГОСТ 12.1.004-91*«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» (приложения 2,3,7); - СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (п.5.1-5.12); - СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (п.п 4.1.1, 4.1.2, 4.1.23-4.1.28, 4.1.30-4.1.40, 4.2.1-4.2.11, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, Приложения А, Г).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.5-6, ст.64, ст. 82); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (п.2-6, п.9,п.12-16, п.30-33, п.35-37, п.48, глава XVIII, п.395-409, п.413); - ГОСТ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - СП 1213130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.