Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Приморскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«11» октября 2022 г.
Регистрационный № 25-08-2022-013908

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Конференц - центр ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный университет"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022501297785 ИНН: 2536014538

Место нахождения объекта защиты:
690922, край Приморский, г Владивосток, остров Русский, п Аякс, Дом 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
21.12.2012
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	25
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	29665

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	588970
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) Система противодымной защиты: Система вытяжной противодымной вентиляции предусматривает принудительное удаление продуктов горения из: - поэтажных коридоров длиной более 15 м, без естественного освещения; - каждого общественного помещения, предназначенного для массового пребывания людей (столовой, вестибюля, конференц зала и т.д.), помещений с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ и архивов площадью более 200 кв.м. Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением предусматривается для создания избыточного давления в: - шахты пассажирских лифтов имеющие выходы в пожаробезопасные зоны; - пожаробезопасные зоны для маломобильных групп населения. Включение систем

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

			дымоудаления предусматривается автоматически при срабатывании извещателей автоматической пожарной сигнализации и дистанционно; 2) Автоматическая пожарная сигнализация «Рубеж» (адресного типа); 3) Автоматические установки пожаротушения: 3.1 Спринклерного пожаротушения защищаются: - все помещения конференц центра, за исключением помещений библиотеки, серверных, архивов, помещений студии и аппаратной звукозаписи, трансформаторных подстанций, электрощитовых; - поэтажные коридоры, вестибюли и холлы. 3.2 Автоматической установкой газового пожаротушения защищаются помещения: B353, B352, B451, B450, B452, B439, B433, B430, B432, B504, B505, D931, D814, D725, D631, D526, D961, D828, D751, D651, D540, D714, D611, D511, D410, D311, D585, D457, D357, D202, D756, D666, D556, D421, D323, D557, D426, D324, D220; 3.3 Автоматической установкой порошкового пожаротушения защищаются помещения: ВРУ №4 (509Т), ВРУ №6, №12 (513Т), ВРУ №5, №11 (217Т), ВРУ №2, №9 (D420), ВРУ №3, №10 (D535), ВРУ №1, №15 (D332), ВРУ №8 (209Т); 4) Система оповещения и

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		управления эвакуацией 4-го типа «ESCORT GROUP»; 5) Внутренний противопожарный водопровод (310 ПК); 6) Наружный противопожарный водопровод 8 ПГ (кольцевой, диаметр 300 мм).
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска проведен согласно «Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» приказа МЧС России № 382 от 30.06.2009. Расчет пожарного риска произведен в части корпуса «В» конференц-центра. Результаты проведенных расчетов и обработка полученных данных позволяют заключить, что индивидуальный пожарный риск не превышает значения, установленного Федеральным законом № 123-ФЗ: $Q_в=5,184*10-7 < Q_{нв}=1*10-6$		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
1) Сертификат страхования от 04.12.2020 №20РТК2042/63 2) Договор страхования от 13.11.2020 № 2002003-0101896/20ИМЮ 3) Договор страхования от 23.11.2020 № 3991R/791/00060/20 4) Договор страхования от 08.09.2020 № Д-72550010-40-2-000127-20 5) Договор страхования от 07.10.2019 № Д-72550010-54-1-000096-19 6) Договор страхования от 18.09.2020 № 204400-045-000227 7) Договор страхования от 18.09.2020 № 204400-140-002806 8) Договор страхования от 23.10.2020 № Д-72550010-54-2-000070-20 9) Договор страхования от 28.02.2020 № Д-72550010-54-2-000013-20 10) Договор страхования от 23.10.2020 № Д-72550010-40-2-000125-20 11) Договор страхования от 07.10.2019 Серия 7100 № 0988362 12) Договор страхования от 11.04.2019 № 19640PW000213 13) Полис страхования от 04.12.2019 № 160001/19/01266/5601001		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статьи 67, 69, 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 21, 22 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313; Пункт 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2009	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статьи 62, 68, 86 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 89, 90 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313; Пункты 5.1, 8.4, .6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 СП 8.13130.2009; СП 10.13130.2009 – стандарт в целом	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статьи 63, 67, 69 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункт 23, 89 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статьи 6, 9, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 58, 59, 87, 88, 134, таблицы 3, 21, 22, 23, 28, 29 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 40, 51, 64, 588 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313; СП 2.13130.2009 – стандарт в	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		целом; СП 4.13130.2009 – стандарт в целом	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статьи 51, 52, 53, 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 40, 42, 43, 51, 52, 53, 54 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313; СП 1.13130.2009 – стандарт в целом; ГОСТ Р 53296-2009 – стандарт в целом	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 41, 88, 110, 111 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313; Пункты 1.1 - 1.4 СП 11.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статьи 5, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 61, 68, 83, 84, 85, 86, 91, 103, 127 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 89, 90, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313; СП 3.13130.2009 – стандарт в целом; СП 5.13130.2009 – стандарт в целом; Разделы 6, 7 СП 7.13130.2009; СП 8.13130.2009 – стандарт в целом; СП 9.13130.2009 – стандарт в целом; СП 10.13130.2009 – стандарт в целом	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	Статьи 52, 82, 85 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 34, 35, 96, 97, 98	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	«Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313; Пункт 14 СП 5.13130.2009; СП 6.13130.2009 – стандарт в целом; СО 153-34.21.122-2003 – инструкция в целом	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Статьи 51, 52, 53, 55, 59, 60, 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 5, 21, 22, 23, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 64, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 110, 111, 131 – 141, 588 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.