

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Приморскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» октября 2022 г.

Регистрационный № 25-08-2022-013911



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Физкультурно-оздоровительный корпус С (S2) ФГАОУ ВО "Дальневосточный
федеральный университет"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022501297785

ИНН: 2536014538

Место нахождения объекта защиты:

690922, край Приморский, г Владивосток, остров Русский, п Аякс, Дом 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.12.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2378

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	30443
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1) Система противодымной защиты Система вытяжной противодымной вентиляции предусматривает принудительное удаление продуктов горения из: - каждого помещения без естественного освещения, предназначенного для пребывания 50 и более человек; - каждого помещения без естественного освещения площадью 50 кв. м и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов.</p> <p>Включение систем дымоудаления предусматривается автоматически при срабатывании извещателей автоматической пожарной сигнализации и дистанционно;</p> <p>2) Автоматическая пожарная сигнализация «Рубеж» (адресного типа); 3) Система оповещения и управления эвакуацией 4-го типа «ESCORT GROUP»; 4) Внутренний противопожарный водопровод (30 ПК); 5) Наружный противопожарный водопровод 6 ПГ (кольцевой,</p>

диаметр 300 мм)

2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
0 (ноль) рублей.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статьи 67, 69, 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 21, 22 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313; Пункт 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2009	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статьи 62, 68, 86 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 89, 90 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313; Пункты 5.1, 8.4, .6, 8.7, 8.8,	Выполняется

		10.1, 10.3, 10.4, 10.5 СП 8.13130.2009; СП 10.13130.2009 – стандарт в целом	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статьи 63, 67, 69 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункт 23, 89 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статьи 6, 9, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 58, 59, 87, 88, 134, таблицы 3, 21, 22, 23, 28, 29 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 40, 51, 64, 588 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313; СП 1.13130.2009 – стандарт в целом; СП 2.13130.2009 – стандарт в целом; СП 4.13130.2009 – стандарт в целом	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статьи 51, 52, 53, 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 40, 42, 43, 51, 52, 53, 54 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313; СП 1.13130.2009 – стандарт в целом; Пункты 7.19, 9.3, 10.2, 10.9, 13.1, 13.6, 14.11 СП 31-110-2003; Пункты 4.3, 5.8, 7.3.1, 7.6 СНиП 23-05-95*; Главы 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 ПУЭ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 41, 88, 110, 111 «Правил пожарной безопасности в	Выполняется

		Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313; Пункты 1.1 - 1.4 СП 11.13130.2009	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статьи 5, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 61, 68, 83, 84, 85, 86, 91, 103, 127 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 89, 90, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313; СП 3.13130.2009 – стандарт в целом; СП 5.13130.2009 – стандарт в целом; Разделы 6, 7 СП 7.13130.2009; СП 8.13130.2009 – стандарт в целом; СП 9.13130.2009 – стандарт в целом; СП 10.13130.2009 – стандарт в целом	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Статьи 52, 82, 85 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 34, 35, 96, 97, 98 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313; Пункт 14 СП 5.13130.2009; СП 6.13130.2009 – стандарт в целом; СО 153-34.21.122-2003 – инструкция в целом	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Статьи 51, 52, 53, 55, 59, 60, 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Пункты 5, 21, 22, 23, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 64, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 110, 111, 131 – 141, 588 «Правил пожарной безопасности в	Выполняется

	Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года № 313	
--	---	--