Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Приморскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» октября 2022 г.
Регистрационный № 25-08-2022-014427

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2" Поликлиника
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница № 2"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022502117660 ИНН: 2539010235

Место нахождения объекта защиты:
690035, край Приморский, г Владивосток, ул Интернациональная, Дом 56

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.02.1961
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	651
1.6.	Объем здания, куб. м	13895
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация адресная, система оповещения и управления эвакуацией людей 3 типа, внутренний противопожарный водопровод ПК-17 шт, наружный противопожарный водопровод ПГ 1 шт. согласно плана пожаротушения ПГ-1 К-200.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
00(ноль) рублей 00 копеек	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 раздел 4 пункты-4.3 таблица 1, 4.4, 4.5,	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	СП 8.13130. 2020 раздел 3 пункты 3.6, 3.9, раздел 4 пункты 4.1, 4.2,	Выполняется

	водоснабжение	4.3, 4.4, 4.5. раздел 5 пункт 5.2 таблица 2, раздел 8 пункты 8.8, 8.9, 8.10.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ППР №1479 от 16.09.2020 пункт 71, 72. СП 4.13130 2013 раздел 4 пункты 4.1, 4.2, 4.3 таблица1.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 раздел 4, раздел 5 пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, раздел 6 пункты 6.7.11, 6.7.19, СП 4.13130. 2013 раздел 5 пункты 5.1, 5.2.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	приказ министерства РФ (МЧС России) от 19 марта 2020 г. N 194, СП 1.13130 2020 раздел 1, раздел 3 пункты 3.1-3.14, 4 пункты 4.1 ,4.2, 4.3, 4.4, 5 пункты 5.1, 5.2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполнения требований СП способствует соблюдению ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-№123 от 22.06.2008г. в редакции от 21.04.2021г., глава 14 статьи 51,52,53,54,57,58,59, 60,62,64.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	СП – 484.1311500.2020 глава 6 пункты - 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. Глава 7 пункты – 7.1, 7.2.	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР №1479 от 16.09. 2020г. главы 1, 8, 16 пункты – 337, 342, 354, 356, 362, 363, 364, 366, главы 18, 19,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.