Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Приморскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«24» октября 2022 г.
Регистрационный № 25-08-2022-014659

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный комбинат»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный комбинат»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1042500903830 ИНН: 2502030203

Место нахождения объекта защиты:
692775, край Приморский, г Артем, ул Добровольского, Дом 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
02.03.1984
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	790

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	7825
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-система автоматической пожарной сигнализации типа «Сигнал-20», -система оповещения о пожаре (СОУЭ) 2-го типа -наличие внутренних пожарных кранов 6 шт. -пожарные гидранты 1.ул.Добровольского,15 № 224, К- 150,15 м (территория Учреждения) 2.ул.Каширская, 61 №223, К- 150, 220м (жилой дом) 3.ул.Каширская, 65 №225, К-150, 200м (жилой дом)

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
0 рублей 00 копеек В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен	
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Часть 1ст.69 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) П.4.3.-4.13, Таблица 1 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 5.2, Таблица 2 , 8.5, 8.8-8.12. СП 8.13130. 2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности " Статьи 62, 99 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 7.1, 8.1, 8.6, 8.9 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	Статьи 30, 31, 32, 53, 57, 78, 87 Таблица 21 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	опасности	Пункты 4.3, Таблица 1, пункты 4.4, 5.6.4, СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89) Пункты 13-16, 23-25 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 4.1.2, 4.2.7- 4.2.10, 4.2.12-4.2.22, 4.3.2-4.3.8, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1, 7.12.3, 7.12.6, 7.12.10, 7.12.11 СП 1.13130.2020 " «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" Статья 89 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Пункты 23,24, 26, 27,36,37 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 7.1, 7.5 СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" (в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89) Статьи 90 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Пункты 26, 48,49 Правила	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020)	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пункт 6.1. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требование пожарной безопасности» Пункты 6.1., 6.1.3., 6.1.5, 6.1.6 Таблица А Пункты 15, 6.2.2, 6.2.6,6.2.10, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.5, 6.6.11, 7.1.2,7.1.3,7.1.4, 7.1.13 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты Нормы и правила проектирования Пункт 4.1, 4.3 Таблица 1 пункт 11, Таблица 3 пункт 42 СП 486 1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Пункты 3.3-3.5, 4.1.-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, Таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности Пункт 4.1.1 Таблица 1 , 4.1.14 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной Защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		09.12.2010 N 641) Пункт 5.1, Таблицы 1, 2, пункты 8.4-8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.6 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. Статьи 51, 54, 56, 62, 83-86, 91, 103 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 5.12-5.17 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты Нормы и правила проектирования	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Статьи 5,6,52-56,60,62,64 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Пункты 2-6, 9, 10, 13-16, 18, 21-33, 35-38, 43, 48-50, 54-56, 60, 84-85, 91, 92, 392-394, 395-409, 412, 413 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 05.09.2021 №596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности»	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.