



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания –
«Кавалеровский психоневрологический интернат»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КАВАЛЕРОВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022500971668

ИНН: 2515007240

Место нахождения объекта защиты:

692438, край. Приморский, г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д.
15 а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.01.1957

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	549
1.6.	Объем здания, куб. м	6103
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации адресно-аналогового типа. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (2-го типа). Система противодымной защиты реализована использованием конструктивных и объемно-планировочных решений для борьбы с задымлением при пожаре. Внутренний противопожарный водопровод. Наружный противопожарный водопровод.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Оценка не проводилась	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	200 000	

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункт 65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1479 Пункт 2.12; пункт 1*, таблица 1 Приложения А (обязательное) СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 48, 49, 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1479; Пункты: 2.13, 2.15, 2.20, 2.21, 2.29, 2.30, 4.6, таблица № 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 71, 72 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1479; Пункты: 2.9*, 6.19, таблица 8; пункт 2* Приложения № 1 (Обязательное) СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка	Выполняется

		и застройка городских и сельских поселений».	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 12, 13, 15, 16 «д,е,л», 20, 23, 25, 27 «д», 33, «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; Пункты: 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1-2.6, 2.14 таблица 1 СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила Противопожарные нормы».	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты: 2, 5, 6, 9, 16 «ж, к, м», 23, 26, 27, 30, 31, 36, «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; Пункты: 4.2, 5.1 СП 1.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационный пути и выходы» Пункты: 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.21, 4.28 СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила Противопожарные нормы» Статьи: 52,53,134, таблицы: 3, 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты: 12, 16 «е», 17, 18, 26, 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; Пункты 2.9, 2.10 СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила	Выполняется

		Противопожарные нормы».	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пункты 10, 14, 16 «д,е,о», 24, 29, 54, 55, 56, 71, 458 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. часть 1 статьи 6, часть 1, части 4-10 статьи 83, части 1-4, части 7-11 статьи 84, часть 1 статьи 85, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пункты: 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1-5.5, таблица 1, таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; Пункты: 13.1.1, 13.1.4, 13.1.6, 13.1.9-13.1.11, 13.2.2, 13.3.1-13.3.18, 13.4.1, 13.6, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.13, 13.15.1-13.15.21, таблица 13.3*, таблица 13.5, приложение А, СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты», СНИП 2.04.05-91* «Отопление. Вентиляция и кондиционирование»	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	Пункты 26, 27 «а, г», 55, 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; часть 1 статьи 6, статья 4, часть 3, часть 4, статьи 83, часть 1 статьи 84	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». пункт 14.1-14.6 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» СП 486 «Перечень зданий подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» СП 1.13130-2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23-32, 35, 36, 37, 43, 49, 54-57, 60, 63, 65, , 67, 77, 86 разделы XVIII, XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Выполняется