

«22» марта 2023 г.

Регистрационный № 25-08-2023-004087



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Гостиница "Акфес Сейо"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Акфес Сейо"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1142543011368

ИНН: 2543050103

Место нахождения объекта защиты:

690033, край Приморский, г Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, Дом 103

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1976

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	22
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	961
1.6.	Объем здания, куб. м	21594
1.7.	Количество этажей	8

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) адресно - аналогового типа. Система оповещения эвакуацией (СОУЭ) III типа. Внутренний противопожарный водопровод совмещенный с хозяйственно-питьевым. Кольцевой наружный водопровод.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчетная величина пожарного риска составила_ $Q_B = 0,36418 \times 10^{-6} < Q_B N = 10^{-6}$. Рассчитанное значение не превышает нормативного значения равной 10^{-6} (одной миллионной) в год установленного ст.79 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара сведен до минимума, и составляет 80 000 рублей.		
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
		Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4, ст.69. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пп. 4.1-4.5, таб.1, 4.11-4.12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 1479) пп. 65, 67, 71, 73.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4, ст.68, 127. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пп.5.1 таб.1, 5.2 таб.2, п.8.4, 8.6-8.7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 1479) пп. 48, 49, 71.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пп. 8.1, 8.3, 8.6-8.11, 8.13. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 1479) пп. 71, 72.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	безопасности» ст.4 п.4, ст. 28-32, 87, 88, 137. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пп. 4.17, 4.19, 5.1.1-5.1.3, 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» пп. 5.2.1-5.2.4, 5.3.1-5.3.2, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.13, 5.4.16- 5.4.20, 6.7.20. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 1479) пп. 15, 16 «а», «б», «в», «д», «е», 25.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4, ст.53, 89. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пп. 4.1.3,4.1.4, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.3, 4.4.5, 4.4.7, 4.4.10, 5.1.1, 5.3.1-5.3.6, 5.3.8-5.3.11, 5.3.13-5.3.15, 5.3.17, 5.3.19, 5.3.21, 5.3.23. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 1479) пп. 14, 16 «в», «к», «м», 23, 26, 27 «а», «б», «в», «г», «д», 31, 36, 37.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4, ст.53, 89. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пп.	Выполняется

		4.1.3,4.1.4, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.3, 4.4.5, 4.4.7, 4.4.10, 5.1.1, 5.3.1-5.3.6, 5.3.8-5.3.11, 5.3.13-5.3.15, 5.3.17, 5.3.19, 5.3.21, 5.3.23. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 1479) пп. 14, 16 «В», «К», «М», 23, 26, 27 «а», «б», «В», «Г», «д», 31, 36, 37.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 п.4, ст.56, 62, 83-86, 91, 106, 107, 128. СП 7.13130.20013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» пп.6.1, 6.2, 7.2. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности» пп. 4.2-4.5, 5.1, 5.2, 5.7, 5.8, 5.10, 13.1.1-13.1.6, 13.1.9-13.1.12, 13.2.1-13.2.2, 13.3, 13.4, 13.13.1-13.13.3, 13.14.4-13.14.13, 13.15.1-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13,14.1-14.6, 15.1-15.10, приложение А. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пп.3.1-3.5, 4.1-4.2, 4.4-4.8, 5.1-5.5 таб. 1, таб.2. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пп. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16.	Выполняется

		СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пп.5.1 таб.1, 5.2 таб.2, п.8.4, 8.6-8.7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 1479) пп. 10, 48, 49, 50, 54, 55, 71.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.105. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» пп.4.1.1-4.1.12, 4.1.27- .1.29, 4.1.32-4.1.40, 4.2.1, 4.2.4- 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.5, 4.4.21, приложение А, Г. СП 7.13130.20013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» пп.6.1, 6.2, 7.2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 1479) пп. 2, 48, 49, 54, 55, 60, 65, 67, 71- 73, 395, 404, 406.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 1479) пп. 2-5, 9, 11, 12, 15, 30, 43, 397-399, 403, 406, 407, 409.	Выполняется