Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Приморскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«31» марта 2023 г.
Регистрационный № 25-08-2023-004895

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Административный корпус подъема акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1051401746769 ИНН: 1434031363

Место нахождения объекта защиты:
692775, край Приморский, г Артем, ул Каширская, Дом 23

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1989
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	12

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	941
1.6.	Объем здания, куб. м	3814
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Противопожарное водоснабжение объекта внутреннее (пожарные краны ф-51мм. 4 шт.), наружный пожарный гидрант (1шт.), установлена автоматическая пожарная сигнализация (тип: Гранит), функционирует система оповещения людей и управления эвакуацией (тип: Рокот)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка пожарного риска не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Сумма - 46 596 486,25 объект застрахован по договору страхования имущества № 23 РТК0041 от 30.12.2022 (приложение к декларации)	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Пункты: 4.1-4.3; 4.12.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: Пункты: 4.1, 4.2, 4.3, 4.5; п.5.2, 5.11; 5.18.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ 16.09.2020 г. № 1479: пункты 71,72; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Глава 8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ 16.09.2020 г. № 1479: пункты 13,15,25; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: Пункты: 5.2.; 5.3.; 5.4.; 6.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пути и выходы	Правительства РФ 16.09.2020 г. № 1479: пункты 14,23, 26,27,29,36,37; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Пункты: 4.1.2; 4.2.1-4.2.5; 4.2.15; 4.3.1-4.3.7; 4.3.12; 4.4.1-4.4.7.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: Глава 7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ 16.09.2020 г. № 1479: пункты 50,51,52,54,60; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: Пункты: 3.1-3.5; 4.1-4.8; 5.1-5.5; глава 7. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования 7.2.1,7.2.4,13.3.1,13.3.4 13.3.12.,13.13.1,13.13.2, 13.13.3.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разделы: 3,4,5. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: п. 5.6 Правила противопожарного режима в	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ 16.09.2020 г. № 1479: 54,55.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ 16.09.2020 г. № 1479: Пункты: 2-6,9,11,12,13,42,43,123,124,392 Приказ Министерства РФ от 18 ноября 2021 года №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности. Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Раздел 1. Глава-1 – ст. 1,2,3,4,6, глава 7 ст. 25 глава 8. ст. 27, глава 9 – ст. 29-32, глава 10 – ст. 35-37, глава 11 – ст. 39,40, глава 12 – ст. 42,43, глава 14 – ст. 52,56-60, 62, глава 16 ст. 53,54 Раздел III. Глава 18 – ст. 78,79,80, глава 19 ст. 81,86-91. Раздел IV Глава 20 – ст. 92,93, глава 21 ст. 94,95,96, глава 22 ст. 97,98,99,100. Раздел V. Глава 23 – ст.101-103 глава 24 – 105-107, глава 25 ст. 108, глава 29 ст. 126, 127, 128, 129, 130, 132. Раздел VI. глава 31 – ст. 137, 140. РазделVII. Глава 33 – ст. 144,145. Федеральный закон РФ от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: Глава 1 - ст. 3, глава 2 ст. 12,глава 4 – ст. 21,22,25,27, глава 5 – ст. 37,38	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.