

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Приморскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» мая 2023 г.

Регистрационный № 25-08-2023-007884



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Зеркальное Кавалеровского муниципального округа Приморского края

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" С. ЗЕРКАЛЬНОЕ
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022500972251

ИНН: 2515008364

Место нахождения объекта защиты:

692428, край. Приморский, р-н. Кавалеровский, с. Зеркальное, ул. Школьная, д. 1,
кв. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.01.1979

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	8						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1283						
1.6.	Объем здания, куб. м	9200						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая пожарная сигнализация аналогового типа. 2. Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>							
<p>Расчет пожарного риска не производился на основании ч.3 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункты 65, 73 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479; Пункты 5.15,5.23,6.4 СНИП II-60-75	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 71, 410 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479; Пункт 9.7 СНИП II-31-74	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 71.72 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479; Пункт 9.9., 9.56 СНИП II-60-75	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункт 4 статьи 4, статьи 53, 80, 87, 88, 137 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Пункты 12, 13, 15, 16 "е, л", 23, 33 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479; Глава 2 СНИП II-A.5-70	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункт 4 статьи 4, статьи 53, 87, 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Пункты 2, 5, 9, 16 "ж, к, м", 17, 23, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37 раздел V "Правил	Выполняется

		противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479; Глава 4 СНиП II-A.5-70	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункт 4 статья 4, статья 90 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Пункты 17,18,26,36,72 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479; Пункт 4.10. СНиП II-A.5-70; Пункты 1.1-1.4,3.1 СП 11.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пункт 4 статьи 4, Главы 14 19,68,103,127 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Пункты 10,14,16,24, 29,33,48,49,50,.52,54,55,56,410. "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479; Пункт 9.7 СНиП II-31-74; СП 3.13130.2009-стандарт в целом; СП 5.13130.2009-стандарт в целом	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	Пункт 4 статья 4, статьи 54,84,91,103 федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Пункты 26,27 "а,г" "Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479; Пункт 14 СП 5.13130.2009	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2,3,4,5,9,11,13,14,15,16,17, 18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,45, 54,55,56,60,63,65,71,73,77, разделы V, XVIII, XIX) "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479	Выполняется