

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Приморскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«22» мая 2023 г.

Регистрационный № 25-08-2023-007983



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Административно – гостиничного комплекса ООО «Парк Новик»**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК НОВИК"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1162536085887

ИНН: 2543102746

Место нахождения объекта защиты:

690922, край. Приморский, г. Владивосток, остров. Русский, п. Мелководный, зд. 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.12.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	778
1.6.	Объем здания, куб. м	2311
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации адресно-аналогового типа. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3-го типа). Система противодымной защиты реализована использованием конструктивных и объёмно-планировочных решений. Внутренний противопожарный водопровод Наружный противопожарный водопровод.							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>								
Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась									
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>								
300 000 (триста тысяч) рублей									
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1" data-bbox="240 1749 1552 2083"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1749 679 2083">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th data-bbox="679 1749 1257 2083">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th data-bbox="1257 1749 1552 2083">Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<p>Пункт 65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; статья 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пункты 4.3, 4.4, таблица № 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям».</p>	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Пункты 48, 49, 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479; часть 1, часть 2 статьи 62, часть 1, пункт 1 части 2 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пункты: 4.2-4.4, 5.1, 5.2, 5.11, 5.12, 8.4, 8.6, таблица 1, таблица 2 СП 8.13130.2009, «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Пункты 71, 72 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации</p>	Выполняется

		<p>Федерации от 16.09.2020 №1479;  Пункт 1 части 1 статьи 90  Федерального закона от 22.07.2008  №123-ФЗ «Технический регламент  о требованиях пожарной  безопасности». Пункт: 8.3, 8.6-8.9  СП 4.13130.2013 «Системы  противопожарной защиты.  Ограничение распространения  пожара на объектах защиты.  Требования к объёмно-  планировочным и конструктивным  решениям».</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и  объёмно-планировочные  решения, степень  огнестойкости и класс  конструктивной пожарной  опасности</p>	<p>Пункты 13, 15, 16 «д,е», 23, 25, 33,  «Правил противопожарного  режима в Российской Федерации»  утверждённых Постановлением  Правительства Российской  Федерации от 16.09.2020 № 1479;  части 1-3 статьи 53, части 1,  пункты 1-2 части 2 статьи 56, часть  1 статьи 57, пункт 1 статьи 59,  часть 1, часть 3 статьи 80, части  1-2, 5,6 статьи 87, части 1-3, 6, 12,  статьи 134, таблицы: 21-24, 27-28  Федерального закона от 22.07.2008  №123-ФЗ «Технический регламент  о требованиях пожарной  безопасности». Пункты: 5.1.1-5.1.4,  5.6.1, 5.6.2, 5.6.4, 7.7 СП  4.13130.2013 «Системы  противопожарной защиты.  Ограничение распространения  пожара на объектах защиты.  Требования к объёмно-  планировочным и конструктивным  решениям»; Пункты: 5.2.2-5.2.4,  5.27, 5.4.3 – 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18,  6.6.1, 6.7.15, таблицы: 6.9, 6.13 СП  2.13130.2012 «Системы  противопожарной защиты.  Обеспечение огнестойкости  объектов защиты»</p>	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты: 5, 6, 9, 16 «к, м», 23, 26, 27, 30, 31, 36, 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; статья 53, часть 1-3 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пункты: 4.2.1-4.2.7, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.10, 5.1.1, 5.3.1-5.3.5, 5.3.13, 5.3.19-5.3.22, таблицы 4-6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты: 12, 16 «е», 17, 18, 26, 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; часть 1 статьи 6, статья 4, часть 1 статьи 76 части 1-2 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пункты: 7.1-7.3, 7.4, 7.7, 7.8, 7.13, 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Пункты 10, 14, 16 «д,е,о», 48-52, 54, 55, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением	Выполняется

сигнализации,  
пожаротушения,  
оповещения и управления  
эвакуацией, внутренний и  
наружный  
противопожарные  
водопроводы)

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. части 1-2 статьи 62, части 1-2 статьи 54, часть 1, пункты 1-2 части 2 статьи 56, часть 1, части 4-7, часть 9 статьи 83, части 1-4, части 4-11 статьи 84, часть 1 статьи 85, часть 1-2 статьи 86, пункт 3 части 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пункты: 3.1-3.5, 4.1-4.5, 5.1-5.5, таблица 1, пункт 4 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; Пункты: 13.1.1, 13.1.4, 13.1.6, 13.1.9-13.1.11, 13.2.1-13.2.3, 13.3.1-13.3.9, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.13.1-13.13.3, 13.14.3-13.14.11, таблица 13.3, таблица 13.5 Приложение А, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» Пункт 8.5 СП 7.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Отопление. Вентиляция и Кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Пункты: 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, таблица 1, таблица 3 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод» Пункты: 4.2-4.4, 5.1, 5.2, 5.11, 5.12, п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного

		противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 54, 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; часть 3, часть 4, часть 7 статьи 83, часть 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». пункт 14.1-14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2-6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25-28, 31, 32, 35, 36, 37, 60, 63, 65, 67, разделы IV, XVIII, XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	Выполняется