

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Приморскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«31» мая 2023 г.

Регистрационный № 25-08-2023-008642



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Главный корпус блоков 200 Приморской ГРЭС Кузбасского Акционерного  
Общества Энергетики и Электрификации

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Приморская ГРЭС Кузбасского Акционерного Общества Энергетики и  
Электрификации

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024200678260

ИНН: 4200000333

Место нахождения объекта защиты:

край Приморский, р-н Пожарский, пгт Лучегорск

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	77
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	45396

1.6.	Объем здания, куб. м	2071900
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Здания оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения, и управления эвакуацией при пожаре (на базе оборудования АРМ «Орион ПРО», «С2000М» НВП «Болид»). Система оповещения, и управления эвакуацией при пожаре II типа.</p> <p>2. Кабельные каналы и полуэтажи автоматическими системами пожаротушения (водяная, дренчерная).</p> <p>3. Здания оборудованы внутренним противопожарным водопроводом с пожарными кранами в количестве 355 шт.</p> <p>4. На территории станции имеется наружный противопожарный водопровод с пожарными гидрантами в количестве 33 шт.</p> <p>5. Огнетушители порошковые, углекислотные, воздушно-пенные в количестве 100 шт.</p>
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b></p>	

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Ущерба имуществу третьих лиц от пожара нет

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.3, 4.4, 4.5, 4.11, 4.12, 4.15 Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020) Об утверждении свода правил СП 4.13130 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 4.1, 4.2, табл. 3, 4, п. 5.17, 5.18, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 СП 8.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности п. 48, 49. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 10.2.1.3, 10.2.1.4, 10.2.1.8 СП 90.13330.2012 Свод правил. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020) Об утверждении свода правил СП 4.13130 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 5.1.2, 6 Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020) Об утверждении свода правил СП 4.13130 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.4.5, 6.1.1 СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты п.23,33 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации. п. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 СП 90.13330.2012 Свод правил. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 7.6.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.16, 17, 23, 25, 26, 27, 28 Постановление Правительства РФ	Выполняется

		от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 8.1, 8.2 СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений. п. 7.1, 7.4 Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020) Об утверждении свода правил СП 4.13130 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.55 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 5, 6,7 приложение А Свод правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» Гл. 5,6 СП.3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людьми при пожаре» Гл. 6,7 СП.7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.42,54,55,60,60,61,62, 63,64 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	п. 5, 6,7 приложение А Свод правил 484.1311500.2020	Выполняется

	<p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>«Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п.2,3,4,10,11,12,14,15,16,19,23,26,27,36,48,54,56 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации</p>	<p>Выполняется</p>